





Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32 wciśniętych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny wpiąć poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z nadatkiem.

-  Jednostka wewnętrzna - Klimatyzator
-  Przewody elektryczne
-  Przewody chłodnicze
-  Projektowany przepust instalacyjny

TEMAT:	Dostawa i montaż klimatyzatorów	Nr rys. 1
ADRES:	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz	DATA: 06.05.2024 r.
NAZWA RYSUNKU:	Lokalizacja Klimatyzatorów w Budynku 1d+1f Pietro I	
AUTOR:	mgr inż Karolina Busko	