



Urząd Miejski w Koronowie

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
<http://www.koronowo.pl>

Koronowo, dnia 23 stycznia 2024 r.

ZP.271.1.1.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców.**

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy urządzenia mają być fundamentowane zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze czy zgodnie z zaleceniami ich producentów?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż urządzenia powinny być na trwałe związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe klasy min. C 16/20 i zamontowane w sposób zapobiegający przypadkowemu odkryciu fundamentu i mocowania, zgodnie z instrukcją techniczną producenta.

Pytanie 2:

W przedmiarze 55 i 56 (huśtawka gniazdo) są identyczne, czy to jest pomyłka?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż przedmiar ma charakter poglądowy i stanowi materiał pomocniczy jako dodatek do dokumentacji oraz do sporządzenia kalkulacji ceny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.