



23	poręcz	1	stal nierdzewna	
22	Złączka stal/PE 80/90	1	żeliwo	
21	Łańcuch	2	stal nierdzewna	
20	Właz nierdz.	1	żeliwo	
19	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
18	Blofiltr kominkowy	1		
17	Kominiek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
16	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	2	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wyłącznik pływakowy	2		
9	Króciec tłoczny	1	PE90	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczka T52	1		
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo	
3	Złotnik	1	B45	
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo	
1	Pompa zatapialna o parametrach: Qp=4,29 l/s, Hp=8,92m, P=1,5 kW	2		
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent

**PROBUD**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
KALISZ Al. Wolności 12 tel. 0-62-7643160  
E-mail: zpu\_probud@onet.pl

specjalność	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Inst. sanit.	Projektant: inż. Władysław Tułacz	UAN 8388/100/90	
Inst. sanit.	Projektant: Andrzej Błaszczyszka	UAN 734266/93	
Inst. sanit.	Sprawdzający: inż. Tomasz Sempir	GT 8388/170/77	

**TREŚĆ**  
Przepompownia ścieków P-14

**OBIEKT**  
Budowa kanalizacji  
sanitarnej z przykanalikami

**BRANŻA**  
Sanitarna

**ADRES**  
KĘPA, gm. Ślesin

**STADIUM**  
P.W.

**SKALA**  
—

**DATA**  
06.14r.

**NR KYSUNKU**  
**30**