



22	Złączka stal/PE 80/90	1	żeliwo	
21	Łańcuch	2	stal nierdzewna	
20	Właz kl.D400 Ø1000	1	żeliwo	
19	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
18	Biofiltr kominkowy	1		
17	Kominiek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
16	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	2	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wylącznik pływakowy	2		
9	Króciec tłoczny	1	PEØ90	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczająca T52	1		
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo	
3	Zbiornik	1	Palmirobeton	
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo	
1	Pompa zatapialna o parametrach: Qp=4.47 l/s, Hp=15.80m, P=4.0 kW	2		
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent

PROBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KALISZ Al.Wolności 12 tel.0-62-7643160
E-mail: zpu_probud@onet.pl

specjalność	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Inst. sanil.	Projektant: inż. Władysław Tulisza	UAN 8389/100/80	
Inst. sanil.	Projektant: Andrzej Błaszczyszynski	UAN 7342/66/93	
Inst. sanil.	Sprawdzający: inż. Tomasz Sempir	GT 8388/170/77	

TREŚĆ Przepompownia ścieków P-9	STADIUM P.W.
OBIEKT Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	SKALA —
BRANŻA Sanitarna	DATA 06.14r.
ADRES KĘPA, gm. Ślesin	NR KYSUNKU 25