


Studnia z zaworem napowietrzająco- -odpowietrzającym So 1:20



LEGENDA:

- | | |
|--|---------|
| 1. Trójnik kołnierzowy 80x50 | -szt. 1 |
| 2. Zasuwa kołnierzowa typu E dn 50 PN16 krótka | -szt. 1 |
| 3. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający dn50 PN16 | -szt. 1 |
| 4. Mufa elektrooporowa PE dz50 | -szt. 1 |
| 5. Rura PE100 dz50 | -m 1 |
| 6. Kolano elektrooporowe 90° PE dz 50 | -szt. 1 |
| 7. Kształtka przejściowa stal/PE 25/32 | -szt. 1 |
| 8. Rura PE100 dz32 | -m 1,5 |
| 9. Kolano elektrooporowe PE dz32 | -szt. 1 |
| 10. Kolejnik specjalny 90/80 | -szt. 2 |

PROBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA KALISZ Al. Wolności 12 tel. 0-62-7643160 E-mail: zpu_probud@onet.pl				TREŚĆ Studnia z zaworem napowiet.-odpowiet. So	STADIUM P.W.
specjalność Inst. sanit. Inst. sanit. Inst. sanit.				OBIEKT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	SKALA 1:20 DATA 06.14r.
imię i nazwisko Projektant: inż. Władysław Tulacz Projektant: Andrzej Błaszczyszynski Sprawdzający: inż. Tomasz Sempir				BRANŻA Sanitarna	NR RYSUNKU 36
nr upr. UAN 8388/100/80 UAN 7342/68/93 GT 8388/170/77				ADRES KĘPA, gm. Ślesin	
podpis					