



LEGENDA

- 1 HALA SERWISOWA
Temperatura zimą 12°C
Temperatura latem - bez normowania
Krotność wymian powietrza min. 3 h⁻¹
- 1a MAGAZYN OLEJÓW
Temperatura zimą 5°C
Temperatura latem - bez normowania
- 1b MAGAZYN CZĘŚCI
Temperatura zimą 5°C
Temperatura latem - bez normowania
- 2 MAGAZYN ŚÓR
Temperatura zimą 5°C
Temperatura latem - bez normowania
- 3 POMIESZCZENIE SOCJALNE/PORZADKOWE
Temperatura zimą 20°C
- 4 SZATNIE
Temperatura zimą 24°C
Temperatura latem - bez normowania
- 5 BIURA
Temperatura zimą 20°C
Wilgotność min. 40%
Temperatura latem 24*-26°C
- 5a KOMUNIKACJA/BIURA
Temperatura zimą 20°C
Wilgotność min. 40%
Temperatura latem 24*-26°C
- 5b TOALETY
Temperatura zimą 20°C
Temperatura latem - bez normowania
- 6 SERWER/ROZDZIELNIA
Temperatura zimą 20°C
Temperatura latem 26°C
- 7 KOTŁOWNIA/HYDROFORNIA
Wentylacja naturalna
- 8 ŚMIETNIK
Wentylacja grawitacyjna

- Jednostka grzewczo-wentylacyjna z odzyskiem ciepła OXeN (wentylacja bezkanałowa)
- Aparat grzewczy
- Wentylator wywiewny
- Grzejnik płytowy
- Kurtyna powietrzna elektryczna
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- Kanał wentylacji grawitacyjnej
- Powietrze nawiewane do pomieszczenia
- Powietrze wywiewane z pomieszczenia
- Kanał nawiewny
- Podwieszana centrala wentylacyjna
- Zblokowana czepnio-wyrzutnia

FAZA:

KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA

ADRES OBIEKTU:

UL.OLEŚNICKA DZ.NR.825/2 AM3 OBREB NAMYSŁÓW MIASTO NAMYSŁÓW

NAZWA OBIEKTU:

SALON DEALERSKI SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ HANDLOWĄ SRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNICZEJ

INWESTOR:

OSADKOWSKI SA
UL.KOLEJOWA 6, 56-420 BIERUTÓW



UL. PIASTOWSKA 35, 50-361 WROCŁAW

EMAIL:PRACOWNIA@CHPLUS.PL WWW.CHPLUS.PL

DATA:

29/11/2019

SKALA:

1:200

TREŚĆ RYSUNKU:

KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA – PRZEKROJE – INSTALACJE SANITARNE

NR RYS.:

OS_JS_003