


PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP



Uwagi:

1. Rurociąg układać z rur PE-HD i PVC-U.
2. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
3. Szerokość wykopu powinna być większa min. 20 cm z każdej strony rurociągu.
4. Wykonać umocnienie pionowe ścian wykopów powyżej 1 m głębokości.
5. Obsypkę wokół rury zagęścić ręcznie.
6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu $I_s > 0,95$

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

PF
PROFI PROJEKT

BRANŻA	TECHNOLOGIA	SKALA	-
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa		
INWESTOR	Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29 62-720 Brudzew	NR RYS.	9
ADRES INWESTYCJI	Tarnowa, gmina Brudzew, woj. wielkopolskie dz. nr 136/2, 136/3, 136/5	DATA	15.07.2019
OPRACOWAŁA	inż. Anna Szatkowska	NR UPR.	PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. Marzena Windysz	-	-
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Baraniak	WKP/0127/PWOS/14 SPEC. INSTALACYJNA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Remigiusz Zieliński	WKP/0268/POOS/06 SPEC. INSTALACYJNA	