


Przekrój ul.Podleśnej

wariant z kanalizacją deszczową




- Uwagi:
1. Wymiary podano w cm
  2. Wysokość krawężnika na wysokości istn. bram i zjazdów do posesji obniżyć do 4 cm
  3. Spadek poprzeczny jezdni "i" dostosować na etapie projektu budowlanego do przyjętego sposobu odwodnienia i istn. terenu
  4. Kierunek i wielkość spadku poprzecznego pobocza gruntowego "p" dostosować do istniejącego terenu i zaprojektowanej niwelety jezdni tak, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie pasa drogowego
  5. Lokalizacja odcinków z istn. i proj. rowami oraz z kanalizacją deszczową wstępnie pokazana została na rys. 1 PZT oraz na rys.3 Profil - do weryfikacji na etapie projektu budowlanego


Objaśnienia:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
- 3 - podbudowa z niezwiązanej mieszanki kruszywa 0/31.5 o grub. warstwy 20 cm wg WT-4 - Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych
- 4 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 12cm o  $R_m=2,5$  MPa wg PN-EN 14227 (z betoniami)
- 5 - warstwa mrozochronna z piasku o grub. 19 cm wg PN-EN 13242
- 6 - warstwa separacyjna z geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie (w obu kierunkach) minimum 12 kN/m
- 7 - krawężnik betonowy, wibroprasowany, 15x30 cm wg PN-EN-1340 na ławie betonowej zoporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206
- 8 - pobocze umocnione warstwą tłucznia o grubości 15cm po zagęszczeniu

Przekrój ul.Podleśnej

wariant z istn. i/lub proj. rowem



Tytuł projektu: Rozbudowa drogi publicznej – ulicy Podleśnej na odcinku ok.1500m w obrębach łobódz i Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandrów w ramach zadania pt. "Budowa ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj"		Numer projektu: 8/K/2022
Inwestor: Gmina Aleksandrów Łódzki PKościuszkzi 2 95-070 Aleksandrów Łódzki		Data opracowania: 11.2022
Biuro proj.:  RABIEŃ A.B., UL.MALWOWA 23B TEL.: 606 77 96 29 E-MAIL: BIURO@DROWIK.PL		
Stadlum: KONCEPCJA	Tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny ulicy Podleśnej	Skala: 1:50
Numer rysunku: 2.1	IMIĘ I NAZWISKO (NUMER UPRAWNIENI):	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł FRYNIA (upr. ŁOD/2781/PWBD/15)		