

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu w trybie podstawowym  
na zadanie inwestycyjne pn.:**

**Dotyczy: „Modernizacja dróg gminnych”**

- I. W związku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawcy uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie dotyczących wyjaśnienia SWZ, Gmina Łącko działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 w postępowaniu:**

„Przedmiary robót wskazują do wykonania nawierzchnię asfaltową z mieszanki SMA 16 JENA KR1-2 natomiast Specyfikacja Techniczna wskazuje, że należy zastosować mieszankę SMA 16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej obciążonej ruchem KR1-KR4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie kategorii obciążenia ruchem modernizowanej nawierzchni asfaltowej”.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać nawierzchnię asfaltową z mieszanki SMA 16 JENA KR1-2, tzn. zgodnie z przedmiarem robót.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SWZ.

**Z up. Wójta  
Jolanta Łagos  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju**