

LEGENDA – FOTOWOLTAIKA

RACx	Skrzynka elektryczna (RACx)
RDCx	Skrzynka elektryczna (RDCx)
FAx	Falownik (FAx)
	Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa obwodów instalacji PV po stronie DC do 4 strun/gałęzi
	Projektowany moduł PV monokrystaliczne o mocy 580Wp. Wymiary: 2411x1134x35mm
	Korytko kablowe ze stali cynkowanej metodą zanurzeniową (system zewnętrzny ciężki) dla instalacji fotowoltaicznej o wysokości 60mm

UWAGI:
Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa obwodów instalacji PV nie należy montować w miejscu bezpośredniego światła słonecznego ani w bezpośrednim kontakcie z anikającą wodą.

sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego, chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24-1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W SĘKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji :
jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18 358/19, 358/24

branża: elektryczna

jednostka projektowa :
SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Piotr Piwowoński
uprawnienia budowlane nr MAP/0109/PWOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający :
mgr inż. Artur Goryczko
uprawnienia budowlane nr MAP/0277/PBE/21 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania : maj 2024

nazwa rysunku : Plan instalacji fotowoltaicznej - Rzut piętra

skala rysunku : 1 : 100

numer rysunku : E-13