PIĘTRO

Linia sygnalizatorów akustycznych LSN2/1



Czujka zasysająca szybu windowego



LEGENDA – SYSTEM SSP	
H3	Kabel energetyczny ognioodporny HDGs 3x2.5 FE180/PH120/E90, bezhalogenowy, B2ca
ZSPx	Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej, 24V DC w obudowie
PIP	Puszka połączeniowa ognioodporna typu PIP, E90, IP20
SN	Konwencjonalny sygnalizator akustyczny / akustyczno-optyczny
CW	Czujka zasysająca do szybu windowego z diodami LED, 1 rura
I/O	Element kontrolno-sterujący

PARTER

Linia sygnalizatorów akustycznych LSN1/1



Linia sygnalizatorów akustycznych LSN1/2



sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o.o. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W SĘKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji :

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24

branża: **elektryczna**

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Piotr Piwowoński
uprawnienia budowlane nr MAP/0109/PWOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający :
mgr inż. Artur Goryczko
uprawnienia budowlane nr MAP/0277/PBE/21 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania : maj 2024

nazwa rysunku : **Schemat ideowy - Układ zasilaczy pożarowych**

skala rysunku : ---

numer rysunku : **ES-14**