Agregat wody lodowej AWL1
Qch=55,3kW (glikol 35%, 18/13 C)
Pel=17,0 kW/400 V
m=525 kg
Agregat wody lodowej AWL2
Qch=55,3kW (glikol 35%, 18/13 C)
Pel=17,0 kW/400 V
m=525 kg
Zestaw modułów kontrolno-sterujących
Wyłączenie obwodów w rozdzielni RG sterowanie SSP: 1x O
Wyłączenie obwodów w rozdzielni RPO.1 sterowanie SSP: 1x O
Wyłączenie obwodów w rozdzielni RPO.2 sterowanie SSP: 1x O
Wyłączenie obwodów w rozdzielni TS sterowanie SSP: 1x O
007 p: 6,4 m² POM. ROZ. EL.
009 p: 2,76 m² POM. PORZ.
008 p: 2,76 m² POM. WODOMIERZA
010 p: 29,3 m² POM. TECH.
006 p: 7,86 m² KOMUNIKACJA
011 p: 15,5 m² POM. SBDC
005 p: 16,57 m² P. BIUROWY
012 p: 0,33 m² WC M
013 p: 6,57 m² WC K
004 p: 2,78 m² WINDA
003 p: 7,39 m² SZATNIA
014 p: 4,64 m² WC N
+0,00=110,95 m n.p.m.
001 p: 109,06 m² KOMUNIKACJA
002 p: 24,26 m² SEKRETARIAT
031 p: 20,07 m² DYREKTOR
030 p: 17,46 m² ZASTĘPCA DYR.
015 p: 24,1 m² SALA MAŁA
016 p: 14,74 m² KIEROWNIK DZ.
017 p: 30,4 m² P. DZIAŁU DZ.
018 p: 13,97 m² KIEROWNIK ZU
019 p: 22,14 m² P. DZIAŁU ZU
028 p: 30,09 m² P. DZIAŁU DK
028 p: 13,78 m² P. DZIAŁU DK - KADRY
027 p: 21,79 m² P. DZIAŁU DK - GŁÓWNA KSIĘGOWA
002 p: 52,87 m² SALA NARAD
021 p: 18,87 m² POKÓJ WYPOCZYNKU
024 p: 16,68 m² POKÓJ WYPOCZYNKU
022 p: 3,65 m² ŁAZIENKA
023 p: 4,44 m² ŁAZIENKA
020 p: 33,35 m² POM. WYP.
026 p: 33,45 m² ARCHIWUM / MAGAZYN
025 p: 37,21 m² SERWEROWNIA
033 p: 12,53 m² ŚMIETNIK
-0,050
Szafy klimatyzacji precyzyjnej SKP1 i SKP2 sterowanie i monitorowanie SSP: 2x0
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP1 Qchł= 51,4kW (glikol 35%, 18/13 C) Zasilanie: 400V 3f 400 kg
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP2 Qchł= 51,4kW (glikol 35%, 18/13 C) Zasilanie: 400V 3f 400 kg
Stop drewniany 70x200
Stop drewniany 70x200
Pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30cm. Klasa odporności ogniowej EI60, na całej wysokości ściany żelbetowej
Pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30cm. Klasa odporności ogniowej EI60, do wysokości 400 mm
Pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30cm. Klasa odporności ogniowej EI60, na całej wysokości ściany żelbetowej
Pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30cm. Klasa odporności ogniowej EI60, do wysokości 400 mm
Pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30cm. Klasa odporności ogniowej EI60, na całej wysokości ściany żelbetowej