

UWAGI:

1. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
2. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.
3. W instalacji należy zastosować urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich na terenie kraju.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych do użytych w niniejszym projekcie pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiającego.
5. Całość prac wykonać w sposób staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuką budowlaną.
6. Wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą powierzyć właściwej jednostce geodezyjnej.
7. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary kontrolne, a wyniki pomiarów winny być przedstawione w formie protokołów.
8. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
9. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.
10. Przy zbliżeniu projektowanych sieci z innymi mediami wykopy należy wykonać ręcznie.
11. Po zakończeniu robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
12. Projektowane kable przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami chronić rurami ochronnymi zgodnie z normami. Typ rur ochronnych dostosować do terenu:
– przewierty sterowane/przepychy (np. SRS-G)
– drogi/wjazdy (np. DVK)
– chodniki (np. DVR)
13. Istniejące kable przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z projektowanymi instalacjami oraz projektowanymi wiązdami chronić rurami dwudzielnymi. Ilość oraz średnicę rury dobrać do typu odkrytego kabla.
14. Zasilanie opraw oświetlenia zewnętrznego wykonać z wykorzystaniem muf rozgałęźnych żywicznych IP65.

UWAGI:

14. Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie Orange Polska znak: 11788/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 12.06.2023 oraz 23197/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 27.11.2023
15. Studnie kablowe teletechniczne wyposażyć w pokrywy zewnętrzne, z układem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujników systemu elektronicznego monitorowania elementów sieci
16. Wejścia projektowanej kanalizacji teletechnicznej do budynku i studni, należy zabezpieczyć dwustronnie (od strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawów uszczelniających

LEGENDA — SKALA 1:500

ZK-PP	Projektowana złącze kablowo-pomiarowe wg. PGE Dystrybucja
PWP	PWP – przycisk zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
	Projektowana rozdzielnica elektryczna termoutwardzalna z fundamentem (T-PPOŻ, GWP, PWP-AGR)
ZA1	Projektowane oświetlenie zewnętrzne LED, IP65, słupek architektoniczny wys. 1.2m, 7W, 600lm, aluminium
ZA2	Projektowane oświetlenie zewnętrzne LED, IP65, słupek architektoniczny wys. 4m, 23W, 2500lm, aluminium
SŁ	Projektowana wolnostojąca dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych 22kW (2x11kW), złącze typu 2, II klasa ochronności
BR	Projektowana brama wjazdowa wg. architektury
SZP	Projektowana szafa zasilająco-sterownicza pompowni wg. branży sanitarnej
	Projektowana linia WLZ
SKR-1	Projektowana teletechniczna studnia kablowa typu SKR-1 (wymiary zewn.:116x71x78 cm)
	Projektowana kanalizacja teletechniczna 1-otworowa (RHDPEp 110/6,3 z pilotem)
	Projektowana rura osłonowa

sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W SĘKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji :
jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24

branża: elektryczna

jednostka projektowa :
SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Piotr Piwowoński
uprawnienia budowlane nr MAP/0109/PWOE/04
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający :
mgr inż. Artur Goryczko
uprawnienia budowlane nr MAP/0277/PBE/21
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania : maj 2024

nazwa rysunku : **Plan zagospodarowania terenu**

skala rysunku : 1 : 500

numer rysunku : **E-28**