

LEGENDA – SYSTEM ALARMOWY	
	Centrala alarmowo-włamaniowa wraz z wyposażeniem w obudowie od 16 do 256 wejść i wyjść z modułem komunikacyjnym INT-COM
	Zestaw rozszerzeń centrali alarmowej wraz z zasilaczem buforowym w obudowie o ekspandery wejść
	Czujka ruchu dualna PIR+MW
	Czujka magnetyczna otwarcia (kontaktron okienny / drzwiowy)
MG	Manipulator graficzny z wyświetlaczem dotykowym 7"
KL	Klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych
	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z zasilaniem awaryjnym
Cz-Ot	Czujnik otwarcia obudowy (tamper)
Cz-Zs	Czujka zalania wyposażona w sondę
PN-r	Przycisk napadowy ręczny
A	Przewód alarmowy BiT 500 H 6x0,5 300/500V, Cca
B	Przewód alarmowy BiT 500 H 2x0,5 300/500V, Cca
C	Przewód alarmowy BiT 500 H 8x0,5 300/500V, Cca
A3	Kabel teleinformatyczny ekranowany U/UTP kat.6, wg schematu okablowania strukturalnego

UWAGI:
1. System powinien spełniać stopień zabezpieczeń minimum Grade 2

sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI Sp. z o.o. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W SĘKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji :

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24

branża:

elektryczna

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :

mgr inż. Piotr Piwowoński
uprawnienia budowlane nr MAP/0109/PWOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający :

mgr inż. Artur Goryczko
uprawnienia budowlane nr MAP/0277/PBE/21 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

faza projektu :

PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania :

maj 2024

nazwa rysunku :

Schemat ideowy - System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

skala rysunku :

---

numer rysunku :

ES-20