007
p: 6,4 m²
POM. ROZ. EL.
009
p: 5,76 m²
POM. PORZ.
008
p: 1,77 m²
POM. WODOMIERZA
010
p: 20,3 m²
POM. TECH.
006
p: 7,86 m²
KOMUNIKACJA
005
p: 16,57 m²
P. BIURÓWY
011
p: 15,5 m²
POM. SOC.
012
p: 9,33 m²
WC M
013
p: 6,57 m²
WC K
004
p: 2,78 m²
WINDA
003
p: 7,59 m²
SZATNIA
014
p: 4,64 m²
WC N
002
p: 52,87 m²
SALA NARAD
012
p: 24,26 m²
SEKRETARIAT
031
p: 20,07 m²
DYREKTOR
030
p: 17,46 m²
ZASTĘPCA DYR.
001
p: 102,06 m²
KOMUNIKACJA
015
p: 24,1 m²
SALA MAŁA
016
p: 14,74 m²
KIEROWNIK DZ
017
p: 30,4 m²
P. DZIAŁU DZ
018
p: 13,97 m²
KIEROWNIK ZU
019
p: 22,14 m²
P. DZIAŁU ZU
029
p: 30,09 m²
P. DZIAŁU DK
028
p: 13,78 m²
P. DZIAŁU DK - KADRY
027
p: 21,79 m²
P. DZIAŁU DK - GŁÓWNA KSIĘGOWA
021
p: 16,87 m²
POKÓJ WYPOCZYNKU
024
p: 16,68 m²
POKÓJ WYPOCZYNKU
022
p: 3,65 m²
ŁAZIENKA
023
p: 4,44 m²
ŁAZIENKA
020
p: 23,35 m²
POM. WYP.
026
p: 33,45 m²
ARCHIWUM / MAGAZYN
025
p: 37,21 m²
SERWEROWNIA
033
p: 12,53 m²
ŚMIETNIK
Jednostka zewnętrzna Agregatu wody lodowej wyposażony w interfejs komunikacyjny BACnet IP
Komunikacja: SA.2
OZN: AWL1
Jednostka zewnętrzna Agregatu wody lodowej wyposażony w interfejs komunikacyjny BACnet IP
Komunikacja: SA.2
OZN: AWL2
Agregat wody lodowej AWL1
Qch=55,3kW (glikol 35%, 18/13 C)
Pwin=17,0 kW/400 V
mn=525 kg
Agregat wody lodowej AWL2
Qch=55,3kW (glikol 35%, 18/13 C)
Pwin=17,0 kW/400 V
mn=525 kg
Tablica elektryczna monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.2
Tablica elektryczna sterowania i monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.2
Tablica elektryczna monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.2
Tablica elektryczna sterowania i monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.2
Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni z modułem komunikacyjnym Modbus "KOM-BMS"
Komunikacja: SA.4
Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni z modułem komunikacyjnym Modbus "KOM-BMS"
Komunikacja: SA.4
Tablica elektryczna sterowania i monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.4
Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni z modułem komunikacyjnym Modbus "KOM-BMS"
Komunikacja: SA.4
Klimatyzacja w pomieszczeniu GP01 wg branży sanitarnej
Komunikacja: SA.4
Klimatyzacja w pomieszczeniu GP01 wg branży sanitarnej
Komunikacja: SA.4
Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni z modułem komunikacyjnym Modbus "KOM-BMS"
Komunikacja: SA.4
Agregat prądotwórczy wyposażony w interfejs komunikacyjny MODBUS
Komunikacja: SA.1
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP1
Qch= 51,4kW (glikol 35%, 18/13 C)
Zasilanie: 400V
mn: 400 kg
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP2
Qch= 51,4kW (glikol 35%, 18/13 C)
Zasilanie: 400V
mn: 400kg
PWP-AGR
Qn=2,5 m³/h
dp=47kPa
Czujnik wycieku wody
Komunikacja: SA.1
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP1 wyposażony w interfejs komunikacyjny BACnet IP
Komunikacja: GP01
OZN: SKP1
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP2 wyposażony w interfejs komunikacyjny BACnet IP
Komunikacja: GP01
OZN: SKP2
Tablica elektryczna monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.1
Kontrolery AHU
Komunikacja: SA.1
Czujniki temperatury
Komunikacja: SA.1
Tablica elektryczna sterowania i monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.1
Licznik energii elektrycznej SDM-RN wyposażona w moduł komunikacyjny Modbus - ETH8-1
Komunikacja: SA.1
UPS wyposażona w interfejs komunikacyjny MODBUS RTU
Komunikacja: SA.1
Tablica elektryczna monitorowana z BMS
Komunikacja: SA.1
Oświetlenie DALI w pomieszczeniach biurowych - komunikacja przez bramkę BACnet IP
Komunikacja: GP01
Pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej
Klapa odpowietrzająca oddymiana EI60, do wysokości 400 cm