

WÓJCI GMINY
NOWY TARG
34-400 Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1:

1. Prosimy o załączenie profili z pompownią P 1.
2. Prosimy o podanie do jakiego systemu monitoringu należy wpiąć pompownię (kto jest jej operatorem).
3. Kto pokrywa koszty podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź 1:

1. Profil pompowni P1 zgodnie z rys. 13 w Załączniku Nr 4B - Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawcy - Kanalizacja Nowa Biała.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ operatorem systemu będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Nowym Targu. Aktualny system monitoringu wykonany jest przez firmę Hydro-Marko Sp. z o. o. Sp. k.
3. Koszty podłączenia do monitoringu pokrywa Wykonawca.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert: **3 września 2019r. godz. 12⁰⁰.**

Termin otwarcia ofert: **3 września 2019r. godz. 13⁰⁰.**

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji przetargowej GPI-ZPI.271.3.1.2019.


Wójt Gminy
mgr Jan Smarduch