



NP.26.2.72.24.KK4

Kraków, dnia 8 listopada 2024r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.72.24.KK4, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego na os. Wyciąże przy ul. Podstawie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej w kolorach, które wymagają zastosowania bardzo drogiej chemii odpornej na działanie promieni UV. Z wieloletniego doświadczenia możemy stwierdzić, że zastosowanie tej chemii nie zapobiegnie szybkiemu zabrudzeniu i brzydkiemu starzeniu się takiej kolorystyki nawierzchni poliuretanowej i będzie skutkowało negatywnym odbiorem wizualnym nowo wybudowanego kompleksu. Dlatego też zastosowanie zaprojektowanej kolorystyki znacząco podroży zaplanowaną inwestycję i przyniesie pożądaną efekt kolorystyczny jedynie w krótkiej perspektywie czasu. W związku z powyższą argumentacją, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej kolorystyki, jednocześnie odpornej na działanie UV, czyli odcieni kolorów zieleni, ceglasty jak np.: kolor Red RAL 3016, kolor Reseda Green RAL 6011, itp. Z wieloletniego doświadczenia możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że zaproponowane przez nas kolory są najbardziej odporne na działanie promieni UV, najładniej się starzeją oraz najlepiej na tej kolorystyce jest utrzymać czystość obiektu, gdyż nie odbarwiają się np. od spadających z drzew liści itp. Prosimy więc o informacje, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w kolorach standardowych - czy należy zastosować nawierzchnie o kolorystyce wymagającej zastosowania drogiej chemii UV, a co za tym idzie jest to związane z dużo większym kosztem wykonania całego systemu ?

#### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zastosowanie kolorów nawierzchni zgodnie z projektem. Zaznaczamy, że kolory zielone użyte w projekcie są kolorami podstawowymi i posiadają już zabezpieczenie UV. Natomiast do koloru niebieskiego należy zastosować dodatkową chemię zabezpieczającą UV. Nie dopuszcza się koloru czerwonego, ceglatego z uwagi na zachowanie jednolitej kolorystyki.

#### Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego na podstawie miesięcznych przerobów.

#### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

### **Pytanie nr 3:**

prosimy o odpowiedź na pytanie:

Prosimy o odpowiedź czy należy wykonać cały zakres nawierzchni EPDM. Zamawiający rezygnuje z wykonania urządzeń zabawowych „zestaw zabawowy imitujący rośliny” i "zestaw zabawowy modliszka", znajdujących się w strefie EPDM w kolorystyce niebieskiej. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM bez zamontowanych urządzeń, spowoduje konieczność jej demontażu i ponownego ułożenia, w przypadku późniejszego montażu urządzeń zabawowych

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż w zakresie prac wskazanych do wykonania w przedmiotowym zamówieniu nie uwzględnia wykonania nawierzchni bezpiecznej EPDM pod urządzeniami modliszka i zestaw zabawowy imitujący rośliny.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o wskazanie rodzaju nawierzchni bezpiecznej pod karuzelą i piaskownicą.

### **Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, iż pod urządzeniami zabawowymi tj.: karuzela i piaskownica nawierzchnią bezpieczną jest trawa.

### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o wskazanie miejsca i wzoru wykonania nawierzchni EPDM w kolorze LIGHT GREY szary ral 7035

### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia jest szczegółowo zaprojektowana na rys. nr 5. „PT\_WYCIĄŻE\_RYS\_5” (kolory wymiary itp.) w projekcie wykonawczym/technicznym. Zamawiający zaznacza, że w zakresie prac wskazanych do wykonania w przedmiotowym zamówieniu nie uwzględnia wykonania nawierzchni bezpiecznej EPDM pod urządzeniami modliszka i zestaw zabawowy imitujący rośliny.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

**Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem,

### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.