



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU**

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33,
tel. 47 871 39 78,
www.dolnoslaska.policja.gov.pl
monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl

PUZ-2380-095-069-095/2022/MA

Wrocław, 26.08.2022 r.

-Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-095-069-095/2022/MA -

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu w obiekcie KWP we Wrocławiu ul. Graniczna 24 – hangar – sprawa numer: PUZ-2380-095-069-095/2022/MA.

Pytanie 1: Według specyfikacji technicznej pkt 2 – do wykonania jest pokrycie 2 x papa wierzchniego krycia i 1 x papa podkładowa – w przedmiarze policzono papę wierzchniego krycia jako jednokrotnego (poz. 4). Iloma warstwami kryjemy dach?

Odpowiedź: Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją – dach kryjemy 1 x papa podkładowa i 2 warstwy papy termozgrzewalnej – należy ująć w przedmiarze robót.

Pytanie 2: Pokrycie dachów styropapą – uwzględniono tylko papę podkładową, styropapę (pkt 6), a nie uwzględniono pokrycia później styropapy papą nawierzchniową. Jeżeli pokrywamy styropapę papą, prosimy o określenie iloma warstwami kryjemy?

Odpowiedź: Styropapę należy pokryć 1 warstwą papy termozgrzewalnej – należy ująć w przedmiarze robót.

Pytanie 1: Jednocześnie w pkt 8 przedmiaru robót podano błędną podstawę wyceny – wycena powinna dotyczyć rynien dachowych, a nie rur spustowych, które są notabene uwzględnione w poz. 12.

Odpowiedź: Poz. 8 przedmiaru należy wykreślić i zastąpić pozycją KNR 2-02 508-04.

Zapisy SWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wykonawców.

Zatwierdził:
Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
Z up. Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
KWP we Wrocławiu
Małgorzata Rosołowicz

Wyk. 2 Egz.

Egz. Nr 1- zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania

Egz. Nr 2 – a/a

Wyk. M. Andruszkiewicz, tel. 47 871 43 24