

W dniu 28.07.2022r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie precyzyjne, o jakich szkicach z przeglądu jest mowa w specyfikacji? Jakie szkice i czy do każdego protokołu z przeglądu, czy tylko w razie zaistniałej potrzeby?
2. Ponadto proszę o udostępnienie informacji z otwarcia ofert z ostatniego analogicznego przetargu na przeglądy kominarskie.

Odpowiedzi jakie udzielił Zamawiający są następujące:

Ad. 1. Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji przedmiotu umowy tj.:

Dokumentacja techniczna przeglądu:

- Po wykonaniu przeglądu - kontroli przewodów kominowych Wykonawca sporządzi „protokół z kontroli odbiorczej przewodów kominowych” wraz ze szkicem - rzutem pionowym przewodów kominowych, z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, drożności, oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu połączeń do każdego przewodu.

- Rysunek powinien zawierać znaki ukierunkowujące szkic względem ulicy.

- W protokole Wykonawca wykaże wszelkie usterki związane: z brakiem drożności, niewłaściwymi połączeniami, brakiem szczelności, itp. z odesłaniem do numeru pionu oraz przewodu. Oznaczenia połączeń muszą być czytelne dla Zamawiającego. Wykonawca wykona także protokół zbiorczy wykazanych usterek.

Z powyższego zapisu wynika, że każdy protokół powinien zawierać stosowny szkic.

Ad. 2. Informację z otwarcia ofert można uzyskać na stronie 35 WOG/zamówienia pozaustawowe / rok 2020(maj) OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI PRZEWODÓW KOMINOWYCH.