



Wałbrzych, dnia 3 marca 2022 roku

WOS.272.1.5.2022

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3381 D ul. Kolejowa w Głuszycy**

W związku z zapytaniem z dnia 01.03.2022 r. o następującej treści:

„1. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania.

2. Prosimy o dołączenie SST na wykonanie warstwy mieszanki SMA .

3. PW przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej BA 16 P gr. 3 cm. Minimalna grubość na jaką można prawidłowo ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC 16 P to gr. 4cm .

Najlepszym rozwiązaniem standardowym stosowanym do wykonanie warstwy wyrównawczej jest beton asfaltowy AC 11 W przy zakładanej grubości 3 cm.

Prosimy o podanie właściwego rozwiązania które zapewni wykonanie warstwy wyrównawczej zgodnie z wymaganiami”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

KR2

Ad. 2

W załączeniu

Ad. 3

Warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki AC11P

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski