



Grodzisk Mazowiecki, 25.02.2021r.

ZWiK/DO/BK/717/2021

Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus  
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”, znak sprawy: 62/DO/2020

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ XIV

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

#### **Pytanie 56**

W związku z informacją:

„Koszty wynikające z przeglądów gwarancyjnych ponosi Zamawiający” – czy zapis ten należy rozumieć iż w zakres tych przeglądów wchodzi także usługa serwisowa w interwałach podanych przez producenta CHP (wymiana oleju, wymiana świec, wymiana płynu chłodzącego). Czy te koszty należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie?

#### **Odpowiedź**

**Koszty przeglądów serwisowych ponosi Zamawiający takich jak np. wymiana oleju, wymiana świec, wymiana płynu chłodzącego.**

**Udzielone wyjaśnienie (odpowiedź) jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 62/DO/2020**

1. ....

2. ....

(podpisy Kierownika Zamawiającego)