

	Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług utrzymania chłonności otworu chłonnego Koło GT-1 (OPZ)	Wg normy ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
	Data 22.11.2024	Strona 1 z 1

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług utrzymania chłonności otworu chłonnego Koło GT-1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca bierze do wykonania świadczenie usług utrzymania chłonności otworu chłonnego Koło GT-1 (dalej „Usługi”) wraz z przygotowaniem zbiornika zrzutowego do realizacji czynności objętych umową – tj. wywóz i utylizacja wody termalnej.
2. W celu zapewnienia utrzymania chłonności otworu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ramach świadczonych Usług Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących prac:
 - 2.1. przygotowania projektu technicznego i innych niezbędnych dokumentów związanych z zaplanowanymi pracami w obrębie otworu oraz uzyskania właściwych zgód i pozwoleń jeśli są wymagane,
 - 2.2. mobilizacji urządzeń, sprzętu i obsługi oraz demontaż głowicy,
 - 2.3. wykonania pompowania otworu pompą głębinową,
 - 2.4. wykonania zabiegu kwasowania/dozowania substancji chemicznych w zależności od potrzeb do otworu chłonnego,
 - 2.5. wykonania pompowania otworu chłonnego pompą głębinową po zabiegu kwasowania, do uzyskania parametrów wody złożowej w uzgodnieniu z Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego Koło i Zamawiającym,
 - 2.6. demobilizacji urządzeń, sprzętu i obsługi oraz montaż głowic,
 - 2.7. wywozu i utylizacji wody termalnej pochodzącej z pompowań otworu.
3. Zabiegi kwasowania, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4 zostaną wykonane przez Wykonawcę na wskazanym przez Zamawiającego otworze. Łączna ilość zabiegów kwasowania, które wykona Wykonawca, nie przekroczy minimum jednego zabiegu w trakcie obowiązywania umowy. Data zawarcia niniejszej Umowy stanowi początek biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. W przypadku zapotrzebowania Zamawiającego na usługi w ilości ponad ustaloną w ust. 3 powyżej maksymalną ilość w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający złoży Wykonawcy odrębne zlecenie na ich wykonanie.
5. Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w obrębie Zakładu Górniczego Koło, o których mowa w ust. 2 muszą odbywać się na podstawie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i zaleceń/wytycznych Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Koło oraz w uzgodnieniu z nim, a także po uzyskaniu uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. W szczególności dotyczy to decyzji dotyczących konieczności, rodzaju oraz sposobu wykonania zabiegów na danym otworze oraz ilości wypompowanej wody.

Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac polegających m.in. na dostarczeniu i dozowaniu środków chemicznych do otworów chłonnych.

- Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże i przedstawi co najmniej dwa listy referencyjne z wykonywania podobnych prac polegających m.in. na dostarczeniu i dozowaniu środków chemicznych do otworów chłonnych w ciągu ostatnich 3 lat.