

Nr postępowania: ZP.271.11.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa Infrastruktury Sportowo - Rehabilitacyjno - Edukacyjnej W Pobiedziskach”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 P.z.p. udziela wyjaśnień względem skierowanych do SWZ pytań:

Pytanie 1.

Wnioskujemy o określenia zera budynków w wymiarach n.p.m. – wg projektów na przekrojach podano -0,02 od poziomu terenu. Wg PZT dla zadania 2 rzędne podane terenu istniejącego wynoszą od 111,40 do 110,80 n.p.m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poziom „zero” dla obu budynków określono na poziomie $\pm 0,00 = 111,30$ m.n.p.m.

Pytanie 2.

Dla zadania nr 2 i 4 – wnioskujemy o podanie rzędnych nawierzchni parkingów i chodników wg rzędnych terenu na PZT rzędne te wynoszą od 111,40 do 112,20

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że :

- dla zadania nr 2 zamieszcza rysunek PZD (rys nr 1: 2024_08_01_PZT_01-PZT_01) z naniesionymi charakterystycznymi punktami krawędzi utwardzeń i ich rzędnych – „kot” na poziomie m.n.p.m. W załączonym rysunku jest też przebieg ogrodzenia z wskazaniem rodzajów tego ogrodzenia.
- dla zadania nr 4 rzędna parkingów wynosi: - 0,15 = 108,15 m.n.p.m. ze spadkiem nawierzchni 1% w stronę drogi dz. nr 61/4.

Pytanie 3.

Wnioskujemy o podanie zera budynku dla zadania nr 4 n.p.m. – rzędne terenu wg PZT 108,20 – 108,25

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rzędna posadowienia budynku to: $\pm 0,00 = 108,30$ m.n.p.m.

Pytanie 4.

Dla Zadania 2 – prosimy o potwierdzenie, że izolacja termiczna ścian zewnętrznych powyżej warstwy izolacyjnej posadzek na nieokreślonej wysokości (około 10 cm) wynosi tylko 6 cm natomiast powyżej tej wysokości 20 cm

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza detal ocieplenia ściany fundamentowej budynków wskazujące sposób połączenia izolacji termicznej ścian: fundamentowych (17 cm) i zewnętrznych (20 cm) – rysunek D-1 2024_06_03_PAB_DET-01

Pytanie 5.

Wnioskujemy o zamieszczenie opisu technicznego dla branży elektrycznej Zadanie 2

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza plik pdf z opisem technicznym branży elektrycznej pn. „Pobiedziska opis PT branża elektryczna” oraz rysunki : IE-1, IE-2, IE-3 i IE-4

Pytanie 6.

Wnioskujemy o załączenie przekroi zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na odcinkach pomiędzy budynkami i zbiornikiem bezodpływowym – Zadanie 2

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza pliki pdf : „Profil ks 1” i „Profil ks 2” z przekrojem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wybranych zadań, czy też konieczne jest wykonanie wszystkich zadań objętych przetargiem? Chcielibyśmy wiedzieć, czy możliwe jest składanie ofert częściowych, obejmujących tylko jedno lub kilka zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 3.6 SWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 6 zadań. Zamawiający dzieli zamówienie na 6 niezależnych zadań.

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Kierownik Zamawiającego

Ireneusz Antkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska