

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na termomodernizację budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Parkowej 6

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie.

Odp. Budynek jest dostępny więc nie ma potrzeby wyznaczania terminu wizji lokalnej.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie instalacji odgromowej budynku. Stwierdzono brak demontażu oraz wykonania nowej instalacji odgromowej po remoncie dachu w przedmiarach robót. Prosimy o potwierdzenie braku jej wykonania lub ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej o niniejsze prace do wykonania.

Odp. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku. W załączeniu uzupełniony przedmiar.