

PROJEKTANT: HIERONIM MACIEJEWSKI


Łukasz
Łuczak

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Łuczak

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.66-40.1633.2021	
Nazwa gminy		Kościelec	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0016	
	nazwa	Ruszków II	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 pas 6	
	układu wysokości	PL-KRON86-NH	
Arkusz mapy ewidencyjnej		2	
Położenie obszaru opracowania		Ruszków II; ul. Kwiatowa	
Oznaczenie nieruchomości	działka ewidencyjna nr.:	407	
	powierzchnia działki.:	0,03 ha	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zaktualizowanych w granicach projektowanej inwestycji.		Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księdze wieczystej	
Nie wykaza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych			
Data opracowania mapy		06.09.2021r.	
WYKONAWCA:		mgr inż. Łukasz Łuczak	
GEO-SYSTEM USŁUGI GEODEZYJNE Łukasz Łuczak 62-600 Koło, ul. Włocławska 6 tel. 609 351 879 NIP 888-27-97-446, REGON 301149189		GEODETA UPRAWNIONY nr upraw. zaw. 22129	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek

Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	Przebudowa ul. Kwiatowej w msc. Ruszków Drugi	
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Branża	DROGOWA kod PCV 45233140-2	
Stanowisko	imię i nazwisko	Podpis
Projektant	Hieronim Maciejewski	
Nr. uprawnień	WKP/0240/ZOOD/06	
Data opracowania	Skala	Nr. rysunku
03.2022	1:500	2



Energa
operator

P. R. Biskupski
05 KWI. 2022

Do Gmina Kościelec
ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec

URZĄD GMINY w KOŚCIELCU
KANCELARIA 3245
Wpł. 05. 04. 2022
ilość załączników 3
podpis *P. Biskupski*

Od Marek Augustowski
Dział Dokumentacji Energetycznej
w Kole

T 62 500 25 93

Znak EOP-47MMD-000465-2022
Dot. Uzgodnienie projektowanej przebudowy ul. Kwiatowej
na działce nr. 407 w m. Ruszków II, gm. Kościelec

Koło, 01 kwiecień 2022 roku

W związku z otrzymanym zleceniem dotyczącym uzgodnienia projektowanej przebudowy ulicy Kwiatowej na działce nr. 407 w m. Ruszków II, gm. Kościelec, Energa-Operator SA, Oddział w Kaliszu, Dział Dokumentacji Energetycznej w Kole informuje, że w obrębie (pobliżu) planowanych prac przebiega energetyczna linia napowietrzna nN-04kV należące do ENERGA-OPERATOR SA, która wprowadza określone ograniczenia przy w/w inwestycji i na w/w obszarze.

W związku z powyższym dopuszcza się przebudowę ulicy Kwiatowej w m. Ruszków II zgodnie z załączonym planem pod warunkiem:

1. Przy pracach na przedmiotowym terenie należy zachować wymagania norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-003, PN-EN-50341-1-2013 przepisów np. w zakresie obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej). Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, nie mniejszej niż 3m dla linii nN-0,4kV i nie przekraczającej napięcia 1kV.
3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi, koparek lub urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachować odległości o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. W/w urządzenia w przypadku gdy mogą zbliżyć się na odległość niebezpieczną do linii napowietrznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, w pobliżu linii napowietrznej nN-04kV, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, po zakończeniu budowy niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, nie mniejszej niż 2m dla linii o napięciu znamionowym 0,4kV i nie przekraczającym napięcia 1kV.

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
kalisz@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



6. Prowadzenie prac przy skrzyżowaniach, pobliżu linii napowietrznych może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruńska nr 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien się liczyć z poniesieniem kosztów wyłączenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
7. Na załączonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjną trasę istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
8. Ewentualna zmiana przedstawionego na załączonym planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Dział Dokumentacji Energetycznej w Kole.
9. W przypadku uszkodzenia elementów sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robót, wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia całkowitych kosztów naprawy, oraz utraconych korzyści majątkowych przez RD Koło.
10. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 01.04.2023 roku

Z poważaniem:



Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej
w Kole
Marek Augustowski