



Koziegłowy, dn. 24.09.2024 r.

RIGK.271.08.2024

strona internetowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/koziegłowy>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zadanie pn.:
Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy, poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i
m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791*

W związku z zadanymi pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje wyjaśnień i modyfikacji SWZ:

Pytanie 1

Wg zestawienia materiałów udostępnionego dnia 16.09.2024 r. dla odcinka w ul. Jurajskiej wynika, że długość kanałów z rur PVC-U o średnicy 160 mm wynosi 693,5 m. Zamawiający udostępnił profile dla tej średnicy na łączną długość 120 m. Prosimy o udostępnienie profili dla brakujących 573,5 m.

Odpowiedź: Proszę o dokładną analizę profili projektu technicznego - rysunki KS-02.01, KS-02.02, KS-02.03.

Długość bezwzględna kanału wynosi w sumie 663,38mb, projektant zwraca uwagę, że program PROFIL KOORDYNATOR generuje długość w tabeli uwzględniając rury o długości normatywnej (występują odpady bez kielicha po obcięciu na placu budowy z uwzględnieniem średnic studni) dlatego wskazuje normatywnie na zakup materiału o długości 693,50mb, jako minimalną dla rurociągu.

Pytanie 2

Wg zestawienia materiałów udostępnionego dnia 16.09.2024 r. dla odcinka w ul. Jurajskiej wynika, że długość kanałów z rur PVC-U o średnicy 200 mm wynosi 607 m. Zamawiający udostępnił profile dla tej średnicy na łączną długość 151,7 m. Prosimy o udostępnienie profili dla brakujących 455,3 m.

Odpowiedź: Proszę o dokładną analizę profili projektu technicznego - rysunki KS-02.01, KS-02.02, KS-02.03.

Długość bezwzględna kanału wynosi w sumie 587,30mb, projektant zwraca uwagę, że program PROFIL KOORDYNATOR generuje długość w tabeli uwzględniając rury o długości normatywnej (występują odpady bez kielicha po obcięciu na placu budowy z uwzględnieniem średnic studni) dlatego wskazuje normatywnie na zakup materiału o długości 607,00mb, jako minimalną dla rurociągu.

Pytanie 3

Wg zestawienia materiałów udostępnionego dnia 16.09.2024 r. dla odcinka w ul. Jurajskiej wynika, że długość kanałów z rur PVC-U o średnicy 250 mm wynosi 1189 m. Zamawiający

udostępnił profile dla tej średnicy na łączną długość 1172,6 m. Prosimy o udostępnienie profilu dla brakujących 16,4 m.

Odpowiedź: Długość bezwzględna kanału wynosi w sumie 1172,60mb, projektant zwraca uwagę, że program PROFIL KOORDYNATOR generuje długość w tabeli uwzględniając rury o długości normatywnej (występują odpady bez kielicha po obcięciu na placu budowy z uwzględnieniem średnic studni) dlatego wskazuje normatywnie na zakup materiału o długości 1189,00mb, jako minimalną dla rurociągu.

Pytanie 4

Wg zestawienia materiałów udostępnionego dnia 16.09.2024 r. dla odcinka w ul. Nadrzecznej wynika, że długość kanałów z rur PVC-U o średnicy 200 mm wynosi 350,2 m. Zamawiający udostępnił profile dla tej średnicy na łączną długość 330,1 m. Prosimy o udostępnienie profili dla brakujących 19,9 m.

Odpowiedź: Długość bezwzględna kanału wynosi w sumie 330,10mb, projektant zwraca uwagę, że program PROFIL KOORDYNATOR generuje długość w tabeli uwzględniając rury o długości normatywnej (występują odpady bez kielicha po obcięciu na placu budowy z uwzględnieniem średnic studni) dlatego wskazuje normatywnie na zakup materiału o długości 350,00mb, jako minimalną dla rurociągu.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Jurajskiej nie jest objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 3 dnia 22.08.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 22.08.2024r.

Pytanie 6

Firma zwraca się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie przedmiarów robót dot. kanalizacji tłocznej – droga gminna oraz kanalizacji tłocznej – działki skarbu państwa. Oba przedmiary posiadają te same pozycje, które dotyczą montażu przepompowni P2 (zostały powielone). Aby Wykonawcy mogli w prawidłowy sposób przygotować wycenę w/w zadania zwracamy się z prośbą o skorygowanie obu przedmiarów robót.

Odpowiedź: Projektant informuje: w związku z zaistniałą sytuacją, z uwagi na to że kanalizacja sanitarna jako układ tworzy całość tj. trasa tej kanalizacji przebiega zarówno przez w pasie drogi wojewódzkiej, jak i pasie drogi gminnej jako projektant wnoszę o nieuwzględnianie w wycenie dla drogi gminnej drugi raz tej samej pompowni jaka została wyceniona w przedmiarze dotyczącym drogi wojewódzkiej.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ

XI. Termin związania ofertą;

Obecne brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 25.10.2024 r., przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

Brzmienie po zmianie treści:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 05.11.2024 r., przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

Dział XIII. Sposób oraz termin składania ofert:

Obecne brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod

adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.09.2024 r. do godziny 10:00.

Brzmienie po zmianie treści:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 07.10.2024 r. do godziny 10:00.

XIV. Termin otwarcia ofert;

Obecne brzmienie:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2024 r. o godzinie 10:10.

Brzmienie po zmianie treści:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2024 r. o godzinie 10:10.

Oraz Zmianie ulegają zapisy Ogłoszenia Sekcja VIII PROCEDURA:

Obecne brzmienie:

8.1.) Termin składania ofert: 2024-09-26 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-09-26 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-10-25

Brzmienie po zmianie treści:

8.1.) Termin składania ofert: 2024-10-07 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-10-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-11-05

Dokonane wyjaśnienia i modyfikacji specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Burmistrz Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

.....
(podpis kierownika zamawiającego)