



- Oznaczenia:
- PMS4820 - Matryca sygnalizacyjna
 - PS405D - Podcentralka
 - LS43 -Lampka sygnalizacyjna
 - WŁ40 - włącznik łazienkowy

Uwaga:
Zasilanie urządzeń napięciem 230V wg projektu elektrycznego

- UWAGA:
- W poszczególnych pomieszczeniach możliwe będzie przebywanie jednocześnie poniżej 50 osób.
 - Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez poszczególne elementy oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej wymaganej dla danego elementu.
 - Budynek wyposażony będzie w gaśnice przenośne lub przewoźne. Rozmieszczenie gaśnic zostanie określone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 - Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewnione z istniejących hydrantów zewnętrznych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58 e-mail: antczak@tonet.pl				
INWESTOR :	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina			Nr rysunku: 16
OBIEKT :	Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie - budynek byłego dworu i przynależnej oficyny ul. Parkowa 2 62-590 Golina dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina			
ZADANIE PROJEKTOWE :	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.			
PROJEKTANT :	Ireneusz Berger 0562/97/U		FAZA:	SKALA:
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	Zbigniew Aniola 0277/96/U		PROJEKT techniczny	-
OPRACOWANIE :	Paweł Król 191/P/2012: L-0014589		BRANŻA:	DATA:
			Instalacje teletechniczne	09.2023 r.
TREŚĆ :	INSTALACJA PRZYŻYWOWA SCHEMAT			