




Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września

Września, dnia 19.01.2023 r.



### Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na budowę bieżni prostej ze skoczną w dal we Wrześni przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2023 roku wniesiono następujące pytanie:

#### **Pytanie**

W związku z negatywną odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 18.01.2023 r. ponownie zwracamy uwagę na to, że rozwiązanie projektowe montażu 2 obrzeża na boku od strony boiska piłkarskiego jest rozwiązaniem, które nie zapewnia trwałości montażu nawierzchni poliuretanowej, a zarazem jest kosztowne. Obrzeże zamykające jest posadowione 4,8 cm poniżej zatem istnieje obawa odspajania jak również pęknięcia nawierzchni na styku łączenia obrzeża z EPDM. Wnioskujemy o rozwiązanie tożsame z przeciwnym bokiem bieżni, które zapewnia trwałość jak również bezpieczeństwo ( obrzeże przykryte warstwą EPDM).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź. Wykonawca powinien przewidzieć – wykonać ławę z większym oporem, która dodatkowo podtrzyma obrzeże od zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o 4,8 cm różnicy (warstwa ET+ natrysk), to przed wykonaniem tych warstw, należy obsypać gruntem bieżnię z zewnątrz tak, aby wytworzył się odpór gruntu, który w sposób naturalny podtrzyma obrzeże EPDM od strony zewnętrznej i spowoduje swojego rodzaju jego usztywnienie.

z up. Burmistrza  
**Tomasz Koralewski**  
*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*