

Słupsk, dnia 27.08.2020 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa węzła CHP (zespołu kogeneracji) w oczyszczalni ścieków w Słupsku oraz budowa sieci ciepłej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) wraz z kablem światłowodowym łączącym „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” – sprawa nr 20/PI/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Poproszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania w związku z przetargiem: Czy szafa sterowania węzła ciepłego jest skomunikowana z systemem nadrzędnym oczyszczalni? Jeżeli tak, to jaki to system i kto spina komunikacyjnie układ sterownia?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w opisie technicznym projektu wykonawczego etapu III - Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN15kV) oraz kabla światłowodowego łączących "OŚ" z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale" komunikacja ma się odbywać po linii światłowodowej zgodnie z PKT.4.3 opisu technicznego (PROFIBUS DP). Całość ma być spójna z założeniami etapu I. W punkcie 4.7 opisu technicznego wskazana jest rozdzielnica i komunikacja dla technologii.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 27.08.2020 r.