



- Instalacje wentylacyjne należy zmontować zgodnie z niniejszą dokumentacją.
- Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", COBR1 Instal, zeszyt 5, "Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych".
- W kanałach wentylacyjnych przewidzieć i wykonać szczelne otwory rewizyjne zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Wymaganiami Technicznymi COBR1 Instal, zeszyt 5 (pkt. 4.2.4).
- Elementy nawienne i wywiewne powinny być odporne na korozję i łatwe do okresowego czyszczenia.
- Przepustnice i regulatory należy montować w miejscach, do których jest stały dostęp.
- Należy zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów wymagających okresowego przeglądu i kontroli.
- Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji należy je wyregulować w celu uzyskania projektowych parametrów pracy.
- Po zakończeniu prac montażowych należy wyczyścić instalacje wentylacyjne.
- Szczegółową lokalizację urządzeń instalacyjnych mających wpływ na estetykę obiektu oraz wynikających z wymagań aranżacyjnych należy wyznaczyć zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie architektury wnętrz.
- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
- W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami należy rozwiązać je bezpośrednio na budowie.
- Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody autorów.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i specyfikacjami.

<div><div></div><div>PROART KONOPKA</div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze pro-Art KONOPKA s.c. 50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3 tel: 71 321 90 09 e-mail: biuro@proartkonopka.pl</div></div>			
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu		
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław		
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
inst. sanitarne projektował	dr inż. Julita Donocik	162/DOŚ/14	
inst. sanitarne sprawdził	dr inż. Łukasz Donocik	350/DOŚ/15	
inst. sanitarne współprac.	dr inż. Maciej Skrzycki		
inst. sanitarne współprac.	mgr inż. Paweł Boczar		
NR KOPII	STADIUM projekt wykonawczy	DATA 07.2016	SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI			RYS. NR VENT-01