



Interreg

Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA



Serce Podhala

GMINA SZAFLARY

Znak sprawy: RGGZ.271.1.10.2023

Szaflary 17.04.2023r.

Nr przetargu 10/2023

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/750818>

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: "Budowa Parku – Historyczno-Przyrodniczego wraz z urządzeniami budowlanymi infrastruktury technicznej" (przetarg powtórzony).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp” , Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ławeczka pomnik – czy Inwestor posiada projekt ławeczki. Prosimy o załączenie. Jeżeli nie to czy w zakres zadania wchodzi opracowanie projektu, akceptacja projektu przez zamawiającego i wykonanie?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Odpowiedź

Wyjaśnienia w tej sprawie Zamawiający zamieścił w „Wyjaśnieniach do dokumentacji” w odpowiedzi na pytanie nr 1 . Plik ten jest dołączony dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 2:

Witacz Cysters - ławeczka pomnik – czy Inwestor posiada projekt? Jak witacz ma wyglądać i jakie ma mieć wymiary, z jakiego materiału należy go wykonać. Czy w zakres zadania wchodzi opracowanie projektu, akceptacja projektu przez zamawiającego i wykonanie?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Odpowiedź:

Ławeczka – jak w odpowiedzi na pytanie nr 1

Witacz „Cysters”: pomnik ma przedstawiać zakonnika – cystersa w postaci stojącej, naturalnej wielkości tj. o wzroście ok. 160 - 170cm. Witacz „cysters” oraz ławeczka pomnik wykonane będą, jako indywidualne odlewy z brązu. Wykonawca w cenie oferty ma sporządzić projekt tej rzeźby.

Pytanie nr 3:

Prosimy o przykładowe wskazanie typu (nazwy) , koloru kostki brukowej z rozróżnieniem na ciągi piesze i jezdne.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Odpowiedź:

Wyjaśnienia w tej sprawie Zamawiający zamieścił w „Wyjaśnieniach do dokumentacji” w odpowiedzi na pytanie nr 2 . Plik ten jest dołączony dokumentacji przetargowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020
Nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0163/17

Tytuł projektu: Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Tęplicy.

Prowadzący sprawę: **Jakub Gasik**
tel. 18 261-23-14| e-mail: jakub.gasik@szaflary.pl | Pokój 2.1



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA



Serce Podhala
G M I N A S Z A F L A R Y

Pytanie nr 4:

W opisie zagospodarowania mowa jest o logu Serce Podhala – prosimy o projekt nasadzeń, ewentualnie o podanie powierzchni, rodzaju i ilości roślin z których logo ma być wykonane

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek logo wg księgi znaku Gminy Szaflary wraz z podaniem rodzaju i wielkości nasadzeń.

Pytanie nr 5:

Ile tabliczek „Oś czasu” Zamawiający przewiduje do wbudowania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Odpowiedź:

Ilość tabliczek 15

Pytanie nr 6:

Prosimy o załączenie przykładowej karty technicznej stacji naprawczej dla rowerów oraz o podanie przykładowego wyposażenia

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Odpowiedź:

Obudowa stacji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Przykładowe wyposażenie stacji naprawczej (klucze ze stali nierdzewnej):

- wkrętak krzyżowy
- wkrętak płaski
- klucz nastawny
- klucze płaskie 4 rozmiary np .8/10 i 13/15
- klucze imbusowe 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- pompka ręczna z manometrem i adapterem na różne rodzaje zaworów
- łyżki do opon przystosowane do opon dętkowych i bezdętkowych
- zestaw kluczy gwiazdowych TORX
- wszystkie narzędzia zamocowane do stacji naprawczej za pomocą linek ze stali nierdzewnej w oplocie
- uchwyty umożliwiające wieszanie rowerów na czas naprawy.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie konkretnego systemu który należy zastosować na stopie komory technicznej (izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna, warstwa filtrująca i wegetatywna)

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Odpowiedź:

Rozwiązania izolacji przeciwwodnych budynku technicznego zostały zamieszczone w pliku „Opis techniczny architektura” w punkcie 2.2.2

Na warstwie izolacji termicznej należy ułożyć geowłókninę ochronną o gramaturze minimum 200 g/m². Nie przewiduje się układania warstw filtrujących.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0163/17

Tytuł projektu: Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy.

Prowadzący sprawę: **Jakub Gasik**

tel. 18 261-23-14 | e-mail: jakub.gasik@szaflary.pl | Pokój 2.1



Interreg
Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Serce Podhala
GMINA SZAFLARY

Pytanie nr 8:

Prosimy o załączenie projektu zagospodarowania terenu w kolorystyce pozwalającej odróżnić lokalizację różnego typu nawierzchni od terenów zielonych

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek przedstawiający rodzaje nawierzchni.

Pytanie nr 9:

Fontanna – z jakiego kamienia przewiduje się płyty układane na buzonach, jaka grubość i w jaki sposób wykończona powierzchnia płyty. Dno okrągłe niecki ma być również wyłożone płytami kamiennymi. Wokół niecki okrągłej projektuje się szczelną zlewnię z płyt kamiennych- prosimy o załączenie rysunku pozwalającą oszacować jej powierzchnię.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Odpowiedź:

Rozwiązania projektowe okładzin kamiennych niecki fontanny dużej i małej zostały zamieszczone w pliku „Opis techniczny architektura” w punkcie 2.2.3. Wokół małej fontanny zaprojektowano nawierzchnię z płyt granitowych gr. 5 cm układanych na podbudowie betonowej fugowanych w formie pierścienia o promieniu wewnętrznym 270 cm i promieniu zewnętrznym 370 cm.

Pytanie nr 10:

Prosimy o załączenie karty technicznej masztu oraz oprawy oświetleniowej

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek przedstawiający przykładowa oprawę oświetleniową wraz z charakterystyką.

II. Zmiany treści SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: NIE DOKONANO ZMIANY TREŚCI SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, tj.

Składanie ofert do 21.04.2023r. godzina 10:00

Otwarcie ofert 21.04.2023r. godzina 10:30

Załączniki:

- 1) Elementy oświetlenia - lampa;
- 2) Zagospodarowanie – kolor + nawierzchnia;
- 3) Logo nasadzenie zieleni.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych
Jakub Gasik

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0163/17

Tytuł projektu: Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy.

Prowadzący sprawę: **Jakub Gasik**

tel. 18 261-23-14 | e-mail: jakub.gasik@szaflary.pl | Pokój 2.1

