

KR.26.20.2023

Częstochowa 2023-09-22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

W imieniu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu i konserwacji, w tym legalizacji zaworów antyskażeniowych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych:

- BA 4760 DN80 (SOCLA) w budynku dydaktycznym Uniwersytetu w Częstochowie, przy al. Armii Krajowej 13/15 (pomieszczenie wodomierza),
 - BA 4760 DN100(SOCLA) w studni wodomierzowej na przyłączy do budynku Akademickiego Centrum Sportowego w Częstochowie, przy ul. Zbierskiego 6,
- Termin realizacji – do 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Oferowana cena winna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymienionymi materiałami.

Zakres przeglądu poszczególnych zaworów powinien być zgodny z określonym w normie **PN-EN 806-5:2012:Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 5: Działanie i konserwacja**), tj.:

- sprawdzenie czy warunki w instalacji wewnętrznej (za zaworem) nie uległy zmianie, tj. czy zawór rodzin BA jest poprawnym zabezpieczeniem,
- sprawdzenie wizualne poprawności instalacji zaworu (dostępności, wentylacji, zabezpieczenia przed zamarzaniem, itp.),
- sprawdzenie przewodu odprowadzającego (drożność, poprawność montażu instalacji odprowadzającej, obecności wody w syfonie, itp.),
- sprawdzenie wizualne samego zaworu (wycieki, korozja powierzchni, itp.).
- czyszczenie filtra przed zaworem,
- sprawdzenie poprawności działania za pomocą specjalnego urządzenia manometrycznego - wyniki muszą zostać zawarte w raporcie z kontroli.

Z wykonanych przeglądów i konserwacji zaworów, wykonawca prześle Zamawiającemu protokoły wraz z wynikami niezbędnych pomiarów.

Po wykonanej przez wykonawcę konserwacji, zawory powinny działać prawidłowo.

Wykonawca uprzedzi zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót na minimum 2 dni przed ich rozpoczęciem.

Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony serwis posiadający certyfikat producenta zaworów, a także odpowiednie urządzenia manometryczne certyfikowane do kontroli.

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest kierownik Działu techniczno-Remontowego, Agnieszka Małolepsza - tel. 798 651 727.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg

