URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji Budowlanej



W pomieszczeniu węzła zaprojektowano studzienkę schładzającą o wysokości 1,0m z kręgów betonowych Ø600mm przykrytą włazem lekkim w klasie obciążenia A15.
W studzience zamontować pompę z wyłącznikiem automatycznym do przetłaczania wody brudnej. Wydajność pompy wynosi Q=19 m3/h a wysokość podnoszenia H=9m, parametry te zapewniają przetłoczenie ścieków ze studzienki do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej .
Przed włączeniem przewodu tłocznego należy wykonać zasyfonowanie.
Na przewodzie tłocznym ponad posadzką zabudować zasuwę odcinającą oraz zawór zabezpieczający przed przepływem zwrotnym.
W pomieszczeniu węzła zaprojektowano również odwodnienie liniowe żeliwne DN100 oraz zlew żeliwny, całość podłączona jest poprzez kanalizację podposadzkową do studzienki schładzającej.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
JENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM PRZY ULICY PIĘKNEJ 27 (DZIAŁKA NR 122/1 OBRĘB 85) W BYDGOSZCZY NA POMIESZCZENIE WĘZŁA C.O.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. PIĘKNA 27, 85-303 BYDGOSZCZ

INWESTOR: **Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,**
reprezentowane przez:
Administrację Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. Maria Ruta	sanitarna	7131-7132/36/PW/2002	
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Anna Taciak	sanitarna	WKP/0132/POOS/08	

PROJEKT BUDOWLANY — DATA: VI 2017

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO. WYTYCZNE BRANŻOWE

SKALA: 1:50 — NR RYS.: 5