

Agregat min. 80 kVA**Wymagania ogólne:**

Zespół prądowórczy trójfazowy, do pracy ciągłej (PRP) zasilaniu obiektów tymczasowych i awaryjnych, fabrycznie nowy, zabudowany w wyciszonym kontenerze, umieszczony na homologowanej przyczepie DMC 3500 kg.

Rok produkcji	2025
Produkcja	wyprodukowany w EU
Moc znamionowa	min. 80 kVA
Napięcie znamionowe	230/400 V
częstotliwość	50 Hz
Obudowa	obudowa wyciszona odporna na warunki atmosferyczne – powłoka antykorozyjna
Poziom hałasu	max. 75 dB(A) z 7 metrów
Silnik	wysokoprężny liczba cylindrów 4 lub 6
Rodzaj paliwa	Olej napędowy
Chłodzenie	cieczą
Norma emisji spalin	zgodnie z obowiązującymi przepisami (Stage V lub równoważna)
Pojemność zbiornika paliwa	zapewniający min. 12 godzin pracy ciągłej przy 75 % obciążenia
Prądnica	bezszcotkowa, wyposażona w automatyczną regulację napięcia, obudowa IP 23, izolacja w klasie H
Rozruch silnika	układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach
gwarancja	min.24 miesiące

Inne:

- agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od – 25 do + 45;
- przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych
- obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie;
- wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka;
- wyświetlacz panelu sterowania w technologii LED;
- możliwość automatycznego startu po zaniku napięcia (ATS) -sterowni kompatybilny z SZR
- konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie;
- silnik uruchamiany rozrusznikiem;
- panel obsługi w języku polskim;
- agregat wyposażony w rozdzielnie wraz z panelem gniazd przyłączeniowych z kombinacją do ustalenia.

Przyczepa:

- fabrycznie nowa;
- przyczepa homologowana do transportu agregatu – dopuszczona do ruchu drogowego;
- dwu osiowa dostosowana do oferowanego agregatu;
- wyposażona w hamulec najazdowy;
- dyszel z zaczepem kulowym;
- oświetlenie zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
- stabilizatory postojowe;
- koło podporowe i zapasowe;
- mocowanie agregatu odporne na wibracje;
- gwarancja na przyczepę min. 24 miesiące.

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z agregatem minimum:

- instrukcji obsługi agregatu w języku polskim,
- instrukcji obsługi silnika w języku polskim,
- kompletu dokumentacji niezbędnej do rejestracji przyczepy.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia systemów, przeszkolenia w zakresie obsługi osób wyznaczonych przez Zamawiającego, zapewnienie osprzętu instalacyjnego i pokrycie kosztów logistycznych