

Nowy Sącz, dnia 27 kwietnia 2022r.

Nasz znak: 271.2.12.2022

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.04.2022r. wpłynęło zapytanie co do treści SWZ w postępowaniu pn. : „**Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 oraz budowa drogi łączącej ulice ul. Jana Pawła II, ul. Smolika i ul. 29 Listopada w m. Nowy Sącz**”.

Treść pytania: Dotyczy projektu budowlanego część Rondo Zielona, rysunek 4.1. Przekrój ronda nie zawiera opisu konstrukcji typu D. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W przedmiotowym projekcie omyłkowo wskazano konstrukcje typu D. Prawidłowe określenie to konstrukcja typu C.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

mgr inż. Dawid Janik