

Gmina Mykanów

ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
tel. (034) 32-88-019
www: www.mykanow.pl
e-mail: ug@mykanow.pl



Mykanów, dnia 17.06.2025r.

IZP.271.4.2025

O g ł o s z e n i e o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych

Dotyczy: postępowania na zadanie: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Słonecznej w Mykanowie”

Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024. 1320) Gmina Mykanów informuje, że w wyniku dokonanego badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - **art. 275 pkt 1 dotyczącego zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Słonecznej w Mykanowie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:**

W postępowaniu złożono 2 ofert.

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy:

PHU GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda
ul. Szkolna 8a
42-512 Preczów
NIP 6443096982

Oferta niepodlegająca odrzuceniu. Otrzymała łącznie 100, 00 punktów, w tym za:

- kryterium cena 60,00 punktów
- kryterium okres udzielonej gwarancji : 40,00 punktów

2. Wykluczenia, odrzucenia ofert.

Zamawiający odrzucił ofertę 1 firmy:

KUBIKdom Mirosław Kubik
Przybyszów 11
97-524 Kobbie Wielkie
NIP 7721868181



Minister
Sportu i Turystyki

Wykonawca w dniu 29.05.2025r. o godz. 19:20:25 złożył **wraz z ofertą (przedmiotowe środki dowodowe)** na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami **Zamawiającego określone w SWZ i załącznikach**. Zamawiający po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów tj. przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą w przez Wykonawcę informuje, iż proponowana sztuczna trawa nie spełnia minimalnych wymagań ustalonych przez Zamawiającego.

Zamawiający określił parametry minimalne dla systemu nawierzchni ze sztucznej trawy na poziomie:

- **Dtex: min. 16 000,**
- **wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 100N,**
- **waga całkowita trawy: min. 3250 g/m2,**
- **przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: min 2000 mm/h.**

Oferowana nawierzchnia przez Wykonawcę ma natomiast parametry:

- **Dtex: 15 600,**
- **wyrywanie pęczka po starzeniu: 70N,**
- **waga całkowita trawy: 2800g/m2**
- **przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: 1722 mm/h.**

W związku z powyższym zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy którego oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada



Minister
Sportu i Turystyki
