

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA

Spisany dnia 21.10.2022r. w sprawie odbioru inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia boiska przy ul. Leśnej w Kórniku, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy i dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do umowy B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.

Inwestor: **Miasto i Gmina Kórnik, 62-035 Kórnik Pl. Niepodległości 1**

Wykonawca: **Twój elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wieś Kącka 14, 55-080 Kąty Wrocławskie**

I. Komisja zebrała się w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Daniel Gawłowski | Inspektor Wydziału Inwestycji UMiG w Kórniku |
| 2. Andrzej Szafrński | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
| 3. Michał Zajac | Wykonawca |
| 4. Andrzej Giczela | Prezes klubu Kotwica Kórnik – użytkownik |
| 5. Bartosz Karaś | Wicedyrektor zarządca obiektu Oaza Błonie |
| 6. Jan Wójkiewicz | Przedstawiciel zarządcy obiektu Oaza Błonie |
| 7. Sebastian Wlazły | Wiceburmistrz |
| <i>WIKTOR STEMPOLSKI</i> | |
| <i>JAN TUCZYŃSKI</i> | |

II. Komisja została zapoznana z następującymi dokumentami:

- 1) Umowa o roboty budowlane B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.
- 2) Projekt techniczny i zgłoszenie zamiaru budowy nr
- AB.6743.10.314.2021.XIX z dnia 11.10.2021r.,
- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót PINB w dniu 18.05.2022r.
- 3) Dokumentacja powykonawcza
- protokoły badania pomiarów:
 - skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - badania stanu izolacji kabli
 - badania stanu instalacji odgromowej i uziomów,- zestawienie aprobat, deklaracji i atestów wraz z wpisem poświadczającym ich wbudowanie,
- dokumentacja projektowa powykonawcza
- 4) Dokumentacja powykonawcza dla PINB.
- 5) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

III. Na podstawie przedstawionych dokumentów i w wyniku szczegółowego zapoznania się z wynikami odbioru oraz dokładnej kontroli obiektu i sprawdzenia działania urządzeń instalacji Komisja ustaliła, co następuje:

- 1) Przedmiot odbioru został wykonany przez:
Twój elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wieś Kącka 14, 55-080 Kąty Wrocławskie
- 2) Rodzaj wykonywanych robót: budowa oświetlenia boiska przy ul. Leśnej w Kórniku w zakresie:
 - maszty oświetleniowe MS14/4/F300 – szt.: 6,
 - oprawy LED 980W – szt.: 6,
 - linia kablowa YAKY 4x35mm² z bednarką – dł.: 331 mb,

- fundament prefabrykowany F-2 – szt.: 6,
- szafka SO – szt.: 1.

Umowa B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 września 2022r przewidywała zakończenie robót do **6 miesięcy i 28 dni** od podpisania umowy.

- 3) Roboty zostały wykonane w następującym terminie:
zgłoszenie zakończenia prac budowlanych w dniu 21.10.2022r.

Roboty zostały wykonane w terminie objętym ww. umową.

- 4) Komisja stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu. Inwestor odbiera roboty od wykonawcy i przejmuje je w użytkowanie.
- 5) Komisja ustala okres gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia 21.10.2022r. do dnia 21.10.2027r.
- 6) Ustalenia i wnioski Komisji w zakresie odbioru pasa drogowego i przywrócenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego:

.....

.....

- 7) Inne ustalenia i wnioski Komisji:

.....

.....

- 8) Ustosunkowanie się Wykonawcy do ustaleń Komisji:

.....

.....

.....

- 9) Wartość inwestycji – wg umowy całościowej (Zadanie 1 i 2 i 3) = 457 149,18 zł brutto

- 10) Wartość inwestycji – Zadanie nr 1 - całościowa 133.713,30 zł brutto.

- 11) Wartość inwestycji – Zadanie nr 1 - odebrana 133.713,30 zł brutto.

W związku z nie zgłoszeniem sprzeciwu przez członków Komisji i osoby uczestniczące w odbiorze, co do ustaleń w zakresie odbioru technicznego, Komisja postanowiła odebrać roboty pn. „budowa oświetlenia boiska przy ul. Leśnej w Kórniku”.

Podpisy członków Komisji i innych osób biorących udział w odbiorze:

- 1).....
Specjalista
Daniel Gawłowski
- 2).....
Andrzej Szafranski
inż. elektryk
upr. bud. 137/37/Pw
- 3).....
TWÓJ ELEKTRYK 24
Katarzyna Zając
Nowa Wieś Kańska 14
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 8961514690, REGON: 363924020
biuro@twojelektryk24.pl
- 4).....
Andrzej Gucik
- 5).....
Bartosz Karel
- 6).....
Jacek Wójcik
- 7).....
Sebastian Kuciński
- 8).....
Jacek Wójcik
terapeuta

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA

Spisany dnia ^{21.10}~~27.09~~ 2022r. w sprawie odbioru inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia boiska w Robakowie, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy i dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do umowy B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.

Inwestor: **Miasto i Gmina Kórnik, 62-035 Kórnik Pl. Niepodległości 1**

Wykonawca: **Twój elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wieś Kącka 14, 55-080 Kąty Wrocławskie**

I. Komisja zebrała się w następującym składzie:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Daniel Gawłowski | Inspektor Wydziału Inwestycji UMiG w Kórniku |
| 2. Andrzej Szafranski | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
| 3. Michał Zajac | Wykonawca |
| 4. Piotr Goderski | Kierownik drużyny Wiary Lecha – użytkownik |
| 5. Andrzej Surdyk | Radny UMiG Kórnik |
| 6. Sebastian Wlazły | Wiceburmistrz |

II. Komisja została zapoznana z następującymi dokumentami:

- 1) Umowa o roboty budowlane B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.
- 2) Projekt techniczny i zgłoszenie zamiaru budowy nr
- AB.6743.10.310.2021.XIX z dnia 07.10.2021r.,
- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót PINB w dniu 18.05.2022r.
- 3) Dokumentacja powykonawcza
- protokoły badania pomiarów:
 - skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - badania stanu izolacji kabli
 - badania stanu instalacji odgromowej i uziomów,- zestawienie aprobat, deklaracji i atestów wraz z wpisem poświadczającym ich wbudowanie,
- dokumentacja projektowa powykonawcza
- 4) Dokumentacja powykonawcza dla PINB.
- 5) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

III. Na podstawie przedstawionych dokumentów i w wyniku szczegółowego zapoznania się z wynikami odbioru oraz dokładnej kontroli obiektu i sprawdzenia działania urządzeń instalacji Komisja ustaliła, co następuje:

1) Przedmiot odbioru został wykonany przez:

Twój elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wieś Kącka 14, 55-080 Kąty Wrocławskie

- 2) Rodzaj wykonywanych robót: budowa oświetlenia boiska w Kamionkach w zakresie:
- maszty oświetleniowe MS14/4/F300 – szt.: 6,
 - oprawy LED 980W – szt.: 6,
 - linia kablowa YAKY 4x35mm² z bednarką – dł.: 317 mb,
 - fundament prefabrykowany F-2 – szt.: 6,
 - szafka SO – szt.: 1.

Umowa B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 września 2022r przewidywała zakończenie robót do **6 miesięcy i 28 dni** od podpisania umowy.

- 3) Roboty zostały wykonane w następującym terminie:
zgłoszenie zakończenia prac budowlanych w dniu 21.10.2022r.

Roboty zostały wykonane w terminie objętym ww. umową.

- 4) Komisja stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu. Inwestor odbiera roboty od wykonawcy i przejmuje je w użytkowanie.
- 5) Komisja ustala okres gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia 21.10.2022r. do dnia 21.10.2027r.
- 6) Ustalenia i wnioski Komisji w zakresie odbioru pasa drogowego i przywrócenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego:

.....

.....

- 7) Inne ustalenia i wnioski Komisji:

.....

.....

- 8) Ustosunkowanie się Wykonawcy do ustaleń Komisji:

.....

.....

.....

- 9) Wartość inwestycji – wg umowy całościowej (Zadanie 1 i 2 i 3) = 457 149,18 zł brutto

- 10) Wartość inwestycji – Zadanie nr 2 - całościowa 161.029,14 zł brutto.

- 11) Wartość inwestycji – Zadanie nr 2 - odebrana 161.029,14 zł brutto.

W związku z nie zgłoszeniem sprzeciwu przez członków Komisji i osoby uczestniczące w odbiorze, co do ustaleń w zakresie odbioru technicznego, Komisja postanowiła odebrać roboty pn. „budowa oświetlenia boiska w Robakowie”.

Podpisy członków Komisji i innych osób biorących udział w odbiorze:

1).....
Specjalista
Daniel Gąbowski

2).....
Andrzej Szafranski
inż. elektryk
ul. Półna 137/87/Pw
TWOJELEKTRYK24
Katarzyna Zając
Nowa Wieś Kącka 14
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 8961514690, REGON: 363924820
biuro@twojelektryk24.pl

3).....
Zając Michał

4).....
Podolski Piotr

5).....
Ameryk Szymon

6).....
Sebastian Kuty

7).....

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA

Spisany dnia 27.09.2022r. w sprawie odbioru inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia boiska w Kamionkach, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy i dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do umowy B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.

Inwestor: **Miasto i Gmina Kórnik, 62-035 Kórnik Pl. Niepodległości 1**

Wykonawca: **Twój elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wieś Kącka 14, 55-080 Kąty Wrocławskie**

I. Komisja zebrała się w następującym składzie:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Daniel Gawłowski | Inspektor Wydziału Inwestycji UMiG w Kórniku |
| 2. Andrzej Szafranski | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
| 3. Michał Zajac | Wykonawca |
| 4. Adam Durzyński | Przedstawiciel klubu AVIA – użytkownik |
| 5. Krzysztof Pancewicz | Przedstawiciel klubu AVIA – użytkownik |
| 6. Wojciech Kielbasiewicz | Zarządca obiektu w Kamionkach |
| 7. Jerzy Walczyk | Radny UMiG Kórnik |
| 8. Sebastian Wlazły | Wiceburmistrz |

II. Komisja została zapoznana z następującymi dokumentami:

- 1) Umowa o roboty budowlane B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.
- 2) Projekt techniczny i zgłoszenie zamiaru budowy nr
- AB.6743.10.337.2021.XIX z dnia 09.11.2021r.,
- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót PINB w dniu 18.05.2022r.
- 3) Dokumentacja powykonawcza
- protokoły badania pomiarów:
- skuteczności samoczynnego wyłączenia,
- badania stanu izolacji kabli
- badania stanu instalacji odgromowej i uziomów,
- zestawienie aprobat, deklaracji i atestów wraz z wpisem poświadczającym ich wbudowanie,
- dokumentacja projektowa powykonawcza
- 4) Dokumentacja powykonawcza dla PINB.
- 5) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

III. Na podstawie przedstawionych dokumentów i w wyniku szczegółowego zapoznania się z wynikami odbioru oraz dokładnej kontroli obiektu i sprawdzenia działania urządzeń instalacji Komisja ustaliła, co następuje:

- 1) Przedmiot odbioru został wykonany przez:
Twój elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wieś Kącka 14, 55-080 Kąty Wrocławskie
- 2) Rodzaj wykonywanych robót: budowa oświetlenia boiska w Kamionkach w zakresie:
- maszty oświetleniowe MS12/4/F250 – szt.: 6,
- oprawy LED 420W – szt.: 24,
- linia kablowa YAKY 4x35mm² z bednarką – dł.: 365mb,
- fundament prefabrykowany B-200 – szt.: 6,
- szafka SO – szt.: 1.

Umowa B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r. przewidywała zakończenie robót do **6 miesięcy** od podpisania umowy.

- 3) Roboty zostały wykonane w następującym terminie:
zgłoszenie zakończenia prac budowlanych w dniu 23.09.2022r.

Roboty zostały wykonane w terminie objętym ww. umową.

- 4) Komisja stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu. Inwestor odbiera roboty od wykonawcy i przejmuje je w użytkowanie.
- 5) Komisja ustala okres gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia 27.09.2022r. do dnia 27.09.2027r.
- 6) Ustalenia i wnioski Komisji w zakresie odbioru pasa drogowego i przywrócenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego:

.....

.....

.....

.....

- 7) Inne ustalenia i wnioski Komisji:

Remont linii kablowej wykonanie napręciem 2,5 kV, uzupełnić dokumentację powykonawczą. Dostarczyć klucze do drzwiek symponych, oraz czuć ściepy. Przekazać komplet kluczy do szafki oraz pilot sterowania.

- 8) Ustosunkowanie się Wykonawcy do ustaleń Komisji:

.....

.....

.....

- 9) Wartość inwestycji – wg umowy całościowej (Zadanie 1 i 2 i 3) = 457 149,18 zł brutto

- 10) Wartość inwestycji – Zadanie nr 3 - całościowa 162 406,74 zł brutto.


- 11) Wartość inwestycji – Zadanie nr 3 - odebrana 162 406,74 zł brutto.

W związku z nie zgłoszeniem sprzeciwu przez członków Komisji i osoby uczestniczące w odbiorze, co do ustaleń w zakresie odbioru technicznego, Komisja postanowiła odebrać roboty pn. „budowa oświetlenia boiska w Kamionkach”.

Podpisy członków Komisji i innych osób biorących udział w odbiorze:

1) 


2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 