



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.2.2023

Siechnice, dnia 28 lutego 2023 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice, w podziale na trzy części**

Na podstawie 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień:

PYTANIE 1: Projekt nie zawiera informacji i obliczeń w zakresie posadowienia zbiornika odnośnie niebezpieczeństwa wypchnięcia przez napływające wody gruntowe. Istnieje takie ryzyko po zakończeniu odwadniania wykopu.

ODPOWIEDŹ: Przepompownie ścieków należy posadowić na płycie betonowej wykonanej z betonu klasy C12/15 oraz dennicy balastowej przeciwwypornościowej żelbetowej z betonu klasy C35/45. Szczelinę między dennicą a przepompownią wykonaną z kręgów prefabrykowanych betonowych, należy wypełnić betonem balastującym przeciwwypornościowym klasy C35/45.

PYTANIE 2: W projekcie nie doprecyzowano sposobu posadowienia pompowni Pom1 a także metody zabezpieczenia wykopu który będzie miał głębokość przynajmniej 7m.

ODPOWIEDŹ: Sposób prowadzeni robót budowlanych oraz zabezpieczenia wykopów leży po stronie wykonawcy.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Joanna Tulejko, tel. 71 786 09 78 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

Joanna Tulejko
Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych i Umów