

Wrocław, dnia 9.05.2024r.

Znak sprawy: LOG.271.25.2024

Wg rozdzielnika

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Modernizacja powierzchni w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, służącej rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych*”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane do niniejszego postępowania pytania:

**Pytanie nr 1:**

Elektryka:

Jakiego typu powinna być obudowa rozdzielnic elektrycznej (IP)?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana obudowa rozdzielnic elektrycznej miała stopień ochrony min. IP 30.

**Pytanie nr 2:**

Jakiego typu jest istniejący system monitorowania oświetlenia awaryjnego?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że system instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego składa się z systemu monitorowania RUBIC UNA, którego producentem jest firma AWEX.

**Pytanie nr 3:**

Gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna na poziomie „-1” którą wg. Projektu należy rozbudować i się podłączyć?

**Odpowiedź nr 3:**

Rozdzielnia elektryczna na poziomie -1 znajduje się w pomieszczeniu nr -1/T4, (pod biegiem schodowym prowadzącym na poziom parteru), obok nowo projektowanych sal.

**Pytanie nr 4:**

Instalacja sanitarna i wentylacja:

W których miejscach jest podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do pomieszczeń: -1.1, -1.2, -1.3 i jak ma być prowadzona ta instalacja?

**Odpowiedź nr 4:**

Do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania należy wpiąć się pod stropem. Instalację prowadzić dalej w projektowanej strefie międzystropowej ponad projektowanym sufitem podwieszonym, do grzejników schodzić w brzdach ściennych - zgodnie z załączonym rysunkiem.

**Pytanie nr 5:**

Czy grzejniki higieniczne mają być tylko w pomieszczeniach -1.1,-1.2,-1.3?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, że nie wymaga zaoferowania grzejników higienicznych. Parametr ten został błędnie zapisany w rozdziale IV części opisowej projektu wykonawczego branży sanitarnej i w poz. 74 -

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”

poz. 75 przedmiaru robót sanitarnych.

**Pytanie nr 6:**

Który dokładnie wymiennik należy zdemontować? Czy w jego miejsce będzie założony inny? Co z króćcami po demontażu?

**Odpowiedź nr 6:**

**Nie należy demontować wymiennika.**

**Pytanie nr 7:**

Którą dokładnie centralę wentylacyjną należy zdemontować?

**Odpowiedź nr 7:**

**Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje demontaż istniejącej centrali w zawieszeniu sufitowym zlokalizowanej na poziomie piętra 1 w pomieszczeniu nr 133, w strefie międzystropowej obsługującej część pomieszczeń piętra 1.**

**Pytanie nr 8:**

Które dokładnie kanały wentylacyjne są do demontażu?

**Odpowiedź nr 8:**

**Należy zdemontować istniejące kanały wentylacyjne obsługujące remontowane pomieszczenia.**

**Część kanałów piętra 1 obsługiwanych z istniejącej centrali dachowej N1 W1, należy odłączyć i zaślepić.**

**Cała kondygnacja +1 ma być obsługiwana z nowo projektowanej centrali wentylacyjnej CNW1 zlokalizowanej na dachu budynku.**

**Pytanie nr 9:**

Czy agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej powinien współpracować z pompą ciepła?

**Odpowiedź nr 9:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania centrali wentylacyjnej z wbudowaną pompą ciepła, bez zewnętrznego agregatu.**

**Pytanie nr 10:**

Czy dopuszcza się zastosowanie innych rur niż PP stabi glass?

**Odpowiedź nr 10:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innych rur niż PP stabi glass, przy zachowaniu parametrów określonych w dokumentacji projektowej.**

**Pytanie nr 11:**

W jaki sposób ma być wykonane sterowanie wentylatorów kanałowych?

**Odpowiedź nr 11:**

**Należy zastosować wentylator dwubiegowy z czujnikiem ruchu.**

**Pytanie nr 12:**

Czy wydajność wentylatorów kanałowych to jedyny parametr jakim trzeba się kierować?

**Odpowiedź nr 12:**

**Przy doborze wentylatorów kanałowych oprócz wydajności należy kierować się również parametrem  $\Delta P = 100 \text{ Pa}$ .**

**Pytanie nr 13:**

Branża budowlana:

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*



Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wyposażenia meblowego. W innym przypadku prosimy o specyfikację i zestawienie ilościowe umożliwiające wycenę.

**Odpowiedź nr 13:**

**Zamawiający potwierdza, że zakup mebli nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.**

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wyposażenia komputerowego. W innym przypadku prosimy o specyfikację i zestawienie ilościowe umożliwiające wycenę.

**Odpowiedź nr 14:**

**Zamawiający potwierdza, że zakup sprzętu komputerowego nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.**

**Pytanie nr 15:**

Na stronie 7 i 8 STWiOR opisane są roboty na „poziomie +2”. Prosimy o potwierdzenie, że one też są do wyceny w bieżącym postępowaniu przetargowym.

**Odpowiedź nr 15:**

**Zamawiający potwierdza, że roboty na „poziomie +2”, opisane w SWiOR, są objęte zakresem prac i należy je wycenić.**

**Pytanie nr 16:**

W pliku „SWZ” napisano „(...) Zamawiający informuje, że załączony projekt wykonawczy technologii medycznej obejmuje szerszy zakres niż faktycznie przewidziany do realizacji w ramach niniejszego zamówienia. Projekt wykonawczy technologii medycznej należy wykorzystać do realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej i STWiOR-ów”(...). W związku z tym prosimy o jednoznaczne i dokładne określenie elementów technologii medycznej do wyceny.

**Odpowiedź nr 16:**

**Zamawiający nie wprowadza do wyceny elementów technologii medycznej. Dokument „Technologia medyczna” został udostępniony Wykonawcom jako dokument pomocniczy, zawierający informacje i wytyczne dla branż w celu dostosowania pomieszczeń do najlepszych standardów opieki nad pacjentami.**

**Pytanie nr 17:**

W przedmiarze budowlanym brak jest elementów technologii medycznej do wyceny, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź nr 17:**

**Zamawiający nie wprowadza do przedmiaru budowlanego elementów technologii medycznej.**

**Pytanie nr 18:**

W pozycji 186 przedmiaru budowlanego widnieje opis „Roboty uzupełniające parter-1 kpl.”-prosimy o opisanie i sprzedmiarowanie powyższych prac do wykonania.

**Odpowiedź nr 18:**

**W poz. 186 przedmiaru budowlanego należy uwzględnić: zakres robót związanych z przejściami instalacyjnymi transferowymi pomiędzy kondygnacją +1 a istniejącymi podejściami instalacyjnymi obejmujący: zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, niezbędne rozbiórki elementów wykończeniowych pomieszczeń takich jak modułowy sufit podwieszony, zabudowy ścienne z płyt GK, odtworzenie elementów wykończeniowych po wykonaniu przejść instalacyjnych, uporządkowanie i posprzątanie miejsca wykonywania robót.**

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*



**Pytanie nr 19:**

W pozycji 187 przedmiaru budowlanego widnieje opis „Roboty uzupełniające półpiętro-1 kpl.”-prosimy o opisanie i sprzedmiarowanie powyższych prac do wykonania.

**Odpowiedź nr 19:**

W poz. 187 przedmiaru budowlanego należy uwzględnić: zakres robót związanych z przejściami instalacyjnymi transferowymi pomiędzy kondygnacją +1 a istniejącymi podejściami instalacyjnymi obejmujący: zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, niezbędne rozbiórki elementów wykończeniowych pomieszczeń takich jak modułowy sufit podwieszony, zabudowy ścienne i sufitowe z płyt GK, odtworzenie elementów wykończeniowych po wykonaniu przejść instalacyjnych, uporządkowanie i posprzątanie miejsca wykonywania robót.

**Pytanie nr 20:**

„Wśród systemów opisanych w dokumentacji branży elektrycznej jest rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu Roger RACS 5. Nie podano jednak nigdzie wersji urządzeń a od ponad dwóch lat wdrażana jest nowa wersja 2.0 tego systemu rozdzielona na dwie linie ST i EX różniące się parametrami. Jeśli - co prawdopodobne - system powstał w okresie dystrybucji starszej wersji 1.6 to możliwe, że został upgrade'owany do wersji 2.0 (jeśli tak to do ST czy EX?).

Proszę o podanie wersji systemu zainstalowanego na obiekcie. Bez tej informacji nie będzie można przygotować rzetelnej oferty (sprzęt i licencje obu wersji RACS 5 nie mogą być łączone w obrębie jednego systemu).”

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający obecnie używa wersji programu VISO Standard v2.0.8.35449 RACS5 na wykupionej licencji VISO BASE ST (do 32 przejść + 16 dodatkowych , 1000 użytkowników). Program zarejestrowany dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław. Wszystkie kontrolery zostały zaktualizowane do v1.7.4.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „BH1-lampa diagnostyczna”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „BH1-lampa diagnostyczna” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „H1-komputer PC”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „H1-komputer PC” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.

**Pytanie nr 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „H2-monitor PC”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „H2-monitor PC” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



**Pytanie nr 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „H3-drukarka”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 24:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „H3-drukarka” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 25:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „J1-drabinka gimnastyczna”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 25:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „J1-drabinka gimnastyczna” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 26:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „J2-materac do ćwiczeń”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 26:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „J2-materac do ćwiczeń” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JA1-ugul”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 27:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JA1-ugul” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 28:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JB1-bieżnia”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 28:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JB1-bieżnia” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JC1-stół do ćwiczeń manualnych”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 29:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JC1-stół do ćwiczeń manualnych” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JD1-diatermia krótkofalowa”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 30:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JD1-diatermia krótkofalowa” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*



**Pytanie nr 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JE1-aparat do elektroterapii”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 31:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JE1-aparat do elektroterapii” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JF1-schody do nauki chodu”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 32:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JF1-schody do nauki chodu” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JF2-tor do nauki chodu”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 33:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JF2-tor do nauki chodu” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JL1-laser terapeutyczny”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 34:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JL1-laser terapeutyczny” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 35:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JM1-leżanka do magnetoterapii”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 35:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JM1-leżanka do magnetoterapii” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 36:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JM2-urządzenie do magnetoterapii”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 36:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JM2-urządzenie do magnetoterapii” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JU1-aparat do terapii ultradźwiękowej”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 37:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JU1-aparat do terapii ultradźwiękowej” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*





**Pytanie nr 38:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JR1-rower rehabilitacyjny”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 38:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JR1-rower rehabilitacyjny” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 39:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JS2-lampa terapeutyczna”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 39:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JS2-lampa terapeutyczna” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 40:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „JW1-aparat do drenażu limfatycznego”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 40:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „JW1-aparat do drenażu limfatycznego” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 41:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „LB1-kozetka lekarska”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 41:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „LB1-kozetka lekarska” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 42:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „LB2-kozetka lekarska”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 42:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „LB2-kozetka lekarska” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „LB6-kozetka lekarska”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 43:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „LB6-kozetka lekarska” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 44:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „LJ2-stół rehabilitacyjny”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 44:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „LJ2-stół rehabilitacyjny” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*



**Pytanie nr 45:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „LJ3-leżanka rehabilitacyjna”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 45:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „LJ3-leżanka rehabilitacyjna” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 46:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „LJ4”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 46:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „LJ4-leżanka rehabilitacyjna” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 47:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „NR1-przewijak”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 47:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „NR1-przewijak” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 48:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „NR4-przewijak”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 48:**

**Zamawiający informuje, że przewijak NR4 stanowi przedmiot wyposażenia, który należy wycenić i został wyszczególniony w poz. 160 przedmiaru branży: architektura i konstrukcje.**

**Pytanie nr 49:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „PAA1-szafka”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 49:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „PAA1-szafka” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 50:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „PAK4-szafka”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 50:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „PAK4-szafka” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 51:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „PAR24-szafa kartotekowa”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 51:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „PAR24-szafa kartotekowa” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*





**Pytanie nr 52:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „PAS1-szafa”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 52:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „PAS1-szafa” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 53:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „PAW5-szafka wisząca”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 53:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „PAW5-szafka wisząca” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 54:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „T3A-krzesło”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 54:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „T3A-krzesło” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 55:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „T8-stolik”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 55:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „T8-stolik” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 56:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „T13a-krzesło obrotowe”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 56:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „T13a-krzesło obrotowe” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 57:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „T14-fotel komputerowy”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 57:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „T14-fotel komputerowy” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 58:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „XB1-biurko komputerowe”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 58:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „XB1-biurko komputerowe” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*



**Pytanie nr 59:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „11-telefon”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 59:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „11-telefon” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 60:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać „33-telewizor”. W innym przypadku prosimy o szczegółową specyfikację i zestawienie ilościowe.

**Odpowiedź nr 60:**

**Zamawiający potwierdza, że pozycja pn. „33-telewizor” nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. nie podlega wycenie.**

**Pytanie nr 61:**

Proszę o udostępnienie Decyzji nr 470/2024 z dnia 06.03.2024r., zatwierdzającej zamienny projekt budowlany.

**Odpowiedź nr 61:**

**Zamawiający informuje, że Decyzja nr 470/2024 z dnia 06.03.2024r. została udostępniona wraz z dokumentacją postępowania w Załączniku nr 8 Dokumentacja techniczna cz. 1, w pliku pn. „Decyzje, postanowienia – załączniki do PW”.**

**Pytanie nr 62:**

W SWZ w dziale V - Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 8 napisano cyt.: „8. Zamawiający informuje, że załączony projekt wykonawczy technologii medycznej obejmuje szerszy zakres niż faktycznie przewidziany do realizacji w ramach niniejszego zamówienia. Projekt wykonawczy technologii medycznej należy wykorzystać do realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej i STWIOR-ów.” Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia w zakresie technologii medycznej, w tym przede wszystkim doprecyzowanie zakresu wyposażenia w sprzęt i urządzenia medyczne wskazane m.in. w pliku „WZSOZ Dobrzyńska\_rehabilitacja Z5 przedmiar”. Prosimy o potwierdzenie czy ww. przedmiarze ujęto wszystkie wymagane niniejszym zamówieniem urządzenia i sprzęt medyczny.

**Odpowiedź nr 62:**

**Zamawiający nie wprowadza do wyceny elementów technologii medycznej. Dokument „Technologia medyczna” został udostępniony Wykonawcom jako dokument pomocniczy, zawierający informacje i wytyczne dla branż w celu dostosowania pomieszczeń do najlepszych standardów opieki nad pacjentami. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych wymienionych w pliku pn. „WZSOZ Dobrzyńska\_rehabilitacja Z5 przedmiar” – nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.**

*“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”*

