

Czempień, 11.10.2024 r.

PGK/ZP/7/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa warstw pokrycia dachowego Sali gimnastycznej w m. Borowo”****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, iż zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami informując jednocześnie, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:

Zgodnie z projektem, wełna mineralna przewidziana jest na wyrównanie połaci dachu, tj. wypełnienie przestrzeni pomiędzy falami płyty warstwowej. Nie ma dodatkowej warstwy wełny na całej połaci. Na całości dachu należy ułożyć systemową membranę PCV gr. 1,5mm. Pytanie w jaki sposób ukryć w membranie gr.1,5mm wkręty montażowe mocujące płytę warstwową gdzie "łepek" z podkładką od wkręta wystaje ok 9mm ponad pokrycie dachu. W załączniku zdjęcie z zaznaczonymi mocowaniami płyty.

**Odpowiedź:**

W trakcie realizacji prac, wkręty wystające ponad połac oraz mogące uszkodzić membranę, należy usunąć i odpowiednio zabezpieczyć miejsce.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.