Poz.	Szt.	Profil	L	Masa [kg]	
			[mm]	1 m	1 szt.	Razem
				kompletów: 1	
B1.1	12	HEA140	1320	24.70	32.60	391.25
B1.2	4	HEA160	8520	30.40	259.01	1036.03
B1.3	16	bl. 10x132	75	10.36	0.78	12.43
B1.4	32	bl. 10x160	160	12.56	2.01	64.31
B1.5	28	HEA160	1230	30.40	37.39	1046.98
B1.6	28	bl. 10x260	260	20.41	5.31	148.58
B2.1	8	HEA140	1690	24.70	41.74	333.94
B3.1	1	HEA140	1690	24.70	41.74	41.74
B3.2	2	HEA160	1880	30.40	57.15	114.30
B3.3	4	bl. 10x160	160	12.56	2.01	8.04
B3.4	2	HEA160	1230	30.40	37.39	74.78
B3.5	2	bl. 10x260	260	20.41	5.31	10.61
B4.1	1	HEA140	1690	24.70	41.74	41.74
B4.2	2	HEA160	650	30.40	19.76	39.52
B4.3	4	bl. 10x160	160	12.56	2.01	8.04
B4.4	2	HEA160	1230	30.40	37.39	74.78
B4.5	2	bl. 10x260	260	20.41	5.31	10.61
	128	Pręt ⌀12	200	0.89	0.18	23.04
	288	Śruba M12	50		0.08	23.04
				Razem	[kg]	3457.71
				Ciężar	kpl. [kg]	3457.71
KRATY POMOSTOWE, PŁASKOWNIK 30x2mm, podziałka 34.3				1		64.94
KR.1	1	Krata pomostowa 1700x1910				40.63
KR.2	2	Krata pomostowa 1700x1195				42.84
KR.3	2	Krata pomostowa 1700x1260				55.76
KR.4	1	Krata pomostowa 1700x1640				30.26
KR.5	1	Krata pomostowa 1700x890				57.12
KR.6	1	Krata pomostowa 1700x1680				291.55
		Ciężar	0	kpl. [kg]		

UWAGA:
- Dane wyjściowe:
- klasa konstrukcji zmieszanej wg PN-EN 1990 zał. B i tab. B1: CC2 (WT1 - 1.0),
- klasa użytkowania wg PN-EN 1090-2 tab. B.1: SC1,
- kategoria użytkowania wg PN-EN 1090-2 tab. B.2: PC2,
- klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EXC2,
- minimalne wymagania odnośnie jakości wykonania konstrukcji wg normy PN-EN 1090-2, tab. B.3: QR,
- oczyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1;
- poziom jakości niezgodności spawalniczych: C wg PN-EN 25817:1997.

Śruby mocujące: śruby zwykłe wg PN-EN 15048-1 klasy 5.8 wg DIN931;
Nakrętki: nakrętki zwykłe wg DIN934;
Podkładki: płaskie wg DIN7989;
Podkładki kwadratowe wg DIN 436.

Spoiny:
Wszystkie niezaznaczone spoiny pachowe: jako czołowe o grubości ścianki cieńszego łączonego elementu.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe.
Uzyte ogniwo o grubości minimum 80 µm

1. Wszystkie niepodane połączenia spawać na grubość cieńszego elementu na całej długości.
2. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
3. Projekt opracowywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, o zdolności wypłonić z projektem; o zdolności wypełnić z projektem.
4. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, o zdolnie
5. Roboty betonowe wykonać zgodnie z projektem.
6. Przed montażem sprawdzić wymiary i rzędne fundamentów; montaż rozpocząć dopiero po stwierdzeniu przez projektanta, że fundamenty wykonano zgodnie z projektem.
7. Wszystkie połączenia oznaczone jako nakrętki po spawaniu
8. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać na śruby zwykłe wg PN-EN 15048-1 klasy 5.8 wg DIN931;
9. Lokalizację konstrukcji wg oznaczenia bryłowego instalacji sanitarnych.
10. KOŃCOWE ROZMIARY PODKONSTRUKCJI MOŻLIWE DO WYKONANIA DOPIERO PO MONTAŻU GŁÓWNEJ KRATY POMOSTOWEJ.

OBIEKT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 510 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA NA POTRZEBY SAL PRZESZCZEPOWYCH ODDZIAŁU HEMATOLOGII
ADRES OBIEKTU/F.B.	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
ADRES INWESTYCJI	TORUŃ UL. ŚW. JÓZEFA 53-59 Dz. nr 52/9, 47/3; obręb 34, Toruń
BRANŻA	KONSTRUKCJA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

edan
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR TWÓRCZY
ul. ks. Kazimierza 5/1
87-100 TORUŃ
tel. 606 447 412

BRANŻA/SPECIALNOŚĆ		
mgr inż. Hariusz Fabianowski	2007/KON/0021/OIIB	
mgr inż. Grzegorz Kędziorski	2007/KON/0021/OIIB	
inż. Maria Przybylska	2007/KON/0021/OIIB	

NAZWA RYSUNKU	PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNĄ I PODEST TECHNICZNY	
NR RYSUNKU	SKALA	DATA
K_01	1:20; 1:10	04.2023

-			