

# INSTRUKCJA LIKWIDACJI KOLIZJI ENERGETYCZNEJ

## - WYMIANY SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH

### 1. USUNIĘCIE KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI SŁUPAMI ENERGETYCZNYMI

Wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej nr 2301Z Hanki Kolonia - Jadwiżyn występują kolizje z energetycznymi słupami linii napowietrznej konstrukcji A-owej. W celu usunięcia kolizji należy wystąpić do ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wałcz o wydanie warunków na wymianę słupów na wirowane jednożerdziowe bez zmiany lokalizacji. Po otrzymaniu stosownego dokumentu wykonawca wykona projekt przebudowy wraz z uzgodnieniem. Po wykonaniu przebudowy należy złożyć dokumentację odbiorową do ENEA Operator RD Wałcz celem dokonania odbioru i przejęciem przebudowanej sieci na majątek ENEA.