

GMINA PURDA
11-030 Purda 19
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 51 22 412, tel./fax 89 51 22 408
NIP 7393756720 REGON 510743189

GKI. 7010.95.2022

H. Cypote
18-05-22
ZASTĘPCA KANCELERZA
ds. INWESTYCYJNO-TECHNICZNYCH
Tomasz Szczepiński

PAN KANCELERZ
B. RYCC

DIINB
DYREKTOR
GABINETU REKTORA
dr inż. Wiesław Jastrzębski

Purda, dnia 09. 05. 2022 r.

17 MAJ 2022

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn**

Warunki techniczne odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku
hali magazynowej na działce nr 21/4 obręb Bałdy, gmina Purda.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na działce nr 21/4, zaprojektować z rur PVC, PE, studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC, PE, PP, żelbetowe lub z polimerobetonu. Do pomiaru ilości ścieków zamontować na przyłączy przepływomierz ścieków lub licznik wody na przyłączy wodociągowym, określający ilość ścieków na podstawie zużycia wody.

Na powyższe należy opracować projekt i uzgodnić go w 2 egz. z Urzędem Gminy w Purdzie. Informujemy, że wiarygodność kserokopii wszystkich dokumentów dołączonych do projektu (oświadczeń, dokumentów potwierdzających zgodę itp.) winna być potwierdzona przez projektanta. Wcinę do istniejącej sieci wykonać pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy w Purdzie. Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację geodezyjno-powykonawczą i jeden egzemplarz przekazać do Urzędu Gminy w Purdzie.

Powyższe warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
SEKRETARIAT REKTORA

Wpl. dnia 16-05-2022
Nr. 1238/2022

UWM Sekretariat Kancelerza
2022-05-17
Wpłynęło dnia 827/2022
L. dz.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Jacek Studniak

SEKRETARIAT ZASTĘPCY KANCELERZA
ds. INWESTYCJI
UWM w Olsztynie

Wpłynęło dnia 2021-05-18
Nr. 243/2022