

Stargard 13.01.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Sukcesywne dostawy polimeru (flokulantu) na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie**, znak sprawy: **NP-ZPS-41/2024**

W dniu 10 stycznia 2024 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu *udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwo postępowania, zwracamy z uprzejmym wnioskiem o dokonanie zmian w Specyfikacji Zamówienia.

W celu potwierdzenia, iż proponowany flokulant spełnia parametry progowe zawarte w opisie postępowania w tym przede wszystkim:

Zadanie A:

- uzyskanie 20 % s. m. w osadzie odwodnionym ,
- uzyskanie zawiesiny poniżej 200 mg/l w odcieku z pras odwadniających,
- maksymalne zużycie flokulantu 8 kg / Mg s.m. osadu

Zadanie B:

- uzyskanie min. 5% s. m. w osadzie zagęszczonym,
- uzyskanie zawiesiny poniżej 200 mg/l w odcieku z zagęszczacza śrubowego,
- maksymalne zużycie flokulantu 6 kg / Mg s.m. osadu;

Wykonawcy powinni mieć możliwość poboru osadu do testów laboratoryjnych i doboru odpowiedniego flokulanta. Próbkę flokulanta w ilości 50 kg dostarczone do Zamawiającego powinny być następnie poddane testowi technicznymi w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy weryfikującego uzyskanie powyższych parametrów przez laboratorium Zamawiającego. Na podstawie sporządzonych z nich protokołów, Zamawiający dopuści flokulanty do postępowania i składania ofert.

W związku z czym prosimy również o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie na powyższą procedurę.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jeśli wnioskujący chce przeprowadzić testy swojego produktu na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie zapraszamy do kontaktu. Jeśli produkt spełni nasze oczekiwania jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy.

Jednakże w związku z pilną potrzebą zakupu polimeru, zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużania terminu otwarcia ofert w postępowaniu.

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak
Piotr Tomczak