



GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, 2024-09-02

RliRG.ŚSNP.041.2.2.2024

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dot.: postępowania : „ŚWIETLICA POD SOSNAM I – GOTOWI NA NOWE WYZWANIA ” Nr postępowania: RliRG.ŚSNP.041.2.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie:

1. Czy w ramach zamówienia ma być jedynie dostawa i montaż kontenerów na przygotowane przez Zamawiającego podłoże?
2. Czy w ramach zamówienia ma być przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja wykonawcza i co ma zawierać?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie struktury dachu producenta:
* płyta warstwowa PIR 40/75 (80)

* Izolacja

* płyta OSB3

4. Czy obiekt ma spełniać wymogi cieplne wg aktualnie obowiązujących warunków technicznych dla obiektów całorocznych, gdzie będą przebywali ludzie?

* Dach 0,15 [W/m²*K]

* Ściany zewnętrzne 0,20 [W/m²*K]

* Podłoga 0,30 [W/m²*K]

Czy inne - jakie?

Ma to istotny wpływ na możliwość użycia odpowiednich materiałów i ich grubości.

Odpowiedź :

Ad 1. Zakres zadania obejmuje budowę, dostawę i montaż budynku kontenerowego na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie zgodnie z SWZ.

Ad 2. Należy wykonać dokumentację powykonawczą, która ma zawierać projekt powykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych. Karty materiałowe zastosowanych urządzeń i materiałów.

Ad. 3. Należy zastosować sufit podwieszony z płyt g-k albo np. z płyt sufitowych, płyta OSB 3 odpada ponieważ powierzchnia ma być gładka.

Ad. 4. Obiekt ma spełniać wymogi cieplne wg aktualnie obowiązujących warunków technicznych dla obiektów całorocznych, gdzie będą przebywali ludzie.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.