

WYJAŚNIENIE NR 4 do SIWZ ZP/11/2021 do przetargu nieograniczonego

na:

Przebudowę oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie Ujęcia Wody Reda

CPV 45310000-3

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/11/2021, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy kable nn relacji:

T-4 do studni 11c; T-5 do studni T-VIa; T-5 do studni 16c są objęte postępowaniem?

Kable te w projekcie wykonawczym na rysunku E2B są oznaczone jako istniejące, natomiast z projektu budowlanego wynika, że mają być układane częściowo po tych samych trasach co kable objęte przetargiem i oznaczone jako projektowane.

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na str. 30 (wiersz 5-7) pkt. 7 Linia kablowa nn PROJEKTU WYKONAWCZEGO TOM I Sieć SN/nn oraz sieć sterownicza, zawarto następujący zakres realizacji przedmiotowych robót budowlanych:

„W przypadku istniejących kabli nn biegnących ze studni 11c, 16c, T-VIa należy przełożyć je z demontowanych do nowo projektowanych stacji transformatorowych.”

Mając na uwadze powyższe, postępowanie ZP/11/2021 obejmuje przełożenie istniejących kabli z demontowanych do nowo wybudowanych stacji transformatorowych.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/11/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugala