

Częstochowa, dnia 28.03.2022.

Wyjaśnienia do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z przebudową kotłowni oraz przebudową wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. na potrzeby budynku socjalno-technologicznego oraz budynku oczyszczania mechanicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków Blachownia przy ul. Starowiejskiej (nr sprawy TI.261.40.2021).

W związku z zadaniem pytaniem dotyczącym treści przedmiotowej SIWZ, działając na podstawie art. 26 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie” udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy koniecznie trzeba do montażu kotłowni stosować kompletne fabrycznie składane podzespoły tj. grupy pompowe, rozdzielacze czy mogą być zastąpione osobnymi urządzeniami zmontowanymi na budowie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grup pompowych oraz rozdzielaczy zmontowanych na miejscu budowy z podzespołów przy zachowaniu urządzeń wymienionych w specyfikacji i zgodnie ze sztuką.

Zastępca Kierownika
Działu Inwestycji
Katarzyna Walenta
Katarzyna Walenta