



GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198
e-mail: sekretariat@slesin.pl, www.slesin.pl

Ślesin, dnia 26.09.2023 r.

Znak sprawy: BZP.271.2.7.TP.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392834/01

Zamawiający:

Gmina Ślesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

REGON: 311019310

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania pn.:

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin udostępnia treść zapytań skierowanych przez Wykonawcę oraz udziela poniższych odpowiedzi:

1. Treść pytania z dnia 18.09.2023 r.

Zwracam się z prośbą o informację jaka ma zostać zamontowana stolarka okienna – w zestawieniu mamy podaną stolarkę aluminiową lub PVC, do wyboru, w opisie występuje stolarka PVC.

Odpowiedź:

Okna bez wymagań PPOŻ należy zastosować z profili PCV, o budowie i parametrach podanych w zestawieniu stolarki rys . nr PT_13_AR.

Okno oznaczone na rzucie parteru EI60 należy zastosować z profili AL, o budowie i parametrach podanych w zestawieniu stolarki rys . nr PT_13_AR.

2. Treść pytania z dnia 20.09.2023 r.

Proszę o informację czy elementy wyposażenia również są ujęte w etapie I? Na rzutach elektrycznych widać dodatkowe monitory, proszę o podanie specyfiki urządzeń.

Odpowiedź:

Elementy wyposażenia nie stanowią przedmiotu zamówienia.

3. Treść pytania z dnia 22.09.2023 r.

Czy do składanej oferty, należy dołączyć kosztorys ofertowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą.

Wykaz i etapy składania poszczególnych dokumentów określa Rozdział II Podrozdział 9 SWZ.

z poważaniem