



EI 30

D dym

- wydzielona klatka schodowa (ściany REI 60, drzwi przeciwpożarowe EI30 z samozamykaczem

- drzwi przeciwpożarowe EI 30 z samozamykaczem

- hydrant przeciwpożarowy Dn 25 z węzłem półsłotynowym

- drzwi dymoszczelne

OBIEKT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ DLA BUDYNKU 1A DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY UL. KORCZAKA 1		
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
OPRACOWALI:	st.kpt. w st. spocz. mgr inż. Puternicki Jerzy nr upr. 373/98	inż. Magdziarz Janusz Rzecznik Budowlany nr 53/92/UW Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 53/00/R	
Nazwa rysunku: Rzut kondygnacji II (parter) – lokalizacja projektowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych		Skala: 1 : 400	Nr rys. 11