



- wydzielona klatka schodowa (ściany REI 60, drzwi przeciwpożarowe EI30 z samozamykaczem
 EI 30 - drzwi przeciwpożarowe EI 30 z samozamykaczem
 EI 60 - drzwi przeciwpożarowe EI 60 z samozamykaczem
 - hydrant przeciwpożarowy Dn 25 z węžem półsztywnym
 Granica strefy pożarowej – jak w pkt 6.2 Ekspertyzy Technicznej

OBIĘKT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU 1A DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY UL. KORCZAKA 1		
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
OPRACOWALI:	st.kpt. w st. spocz. mgr inż. Puternicki Jerzy nr upr. 373/98		inż. Magdziarz Janusz Rzecznik Budowlany nr 53/92/UW Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 53/00/R
Nazwa rysunku: Łącznik – projektowany podział Pawilonu I na strefy pożarowe		Skala: 1 : 400	Nr rys. 15